

Stavba	Humenné ZB HaZZ, vybudovanie, špeciálnej výsluchovej miestnosti	Stupeň	Realizačný projekt	List číslo	1
Investor	MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA 2, BRATISLAVA	Časť	Klimatizácia	Počet listov	2
Miesto	ZB HaZZ Humenné, Mierová 59/3, 066 01 Humenné	Zodp.proj.	Ing. P. Zajac		

ŠPECIFIKÁCIA STROJOV A ZARIADENÍ

Pozícia na výkrese	Názov – rozmer	Merná jednotka	Množstvo
	<u>ZARIADENIE č. 1 : Klimatizácia Technickej a Výsluchovej miestnosti</u>		
1.1	Vonkajšia multisplitová jednotka DAIKIN typ 2MXM50N, chladenie Qch=5,0kW, Qvyk=5,5kW, chladivo R-32, Rozmer 550x765x285mm, 41kg, el. príkon 1,3 kW, 230 V/1/50 Hz, Prepojovacie potrubie chladiva 6,4mm / 9,5mm – 2 kusy, s vnútornou jednotkou, Množstvo chladiva R-32, množstvo chladiva 1,15kg, Rozvod chladiva bude vedený pod stropom - Konzola pod vonkajšiu jednotku na stenu	kus	1
1.2	Vnútorná kazetová jednotka DAIKIN typ FFA35A9, chladenie Qch=3,5 kW, Qvyk=4,0kW, Chladivo R-32, Rozmer 260x575x575mm, 16kg, 0,05kW, 230 V/1/50 Hz, Prepojovacie potrubie chladiva 6,4 mm / 9,5 mm s vonkajšou jednotkou, ovládanie bude pomocou IČ ovládačom, WiFi - Úplne plochý dekoračný panel typ - BYFQ60CW - IČ diaľkový ovládač biely pre BYFQ60CW typ - BRC7F530W + napojiť na odvod kanalizácie potrubie 25mm – cez suchú zápachvú uzavierku	kus	1
1.3	Vnútorná kazetová jednotka DAIKIN typ FFA35A9, chladenie Qch=3,5 kW, Qvyk=4,0kW, Chladivo R-32, Rozmer 260x575x575mm, 16kg, 0,05kW, 230 V/1/50 Hz, Prepojovacie potrubie chladiva 6,4 mm / 9,5 mm s vonkajšou jednotkou, ovládanie bude pomocou IČ ovládačom, WiFi - Úplne plochý dekoračný panel typ - BYFQ60CW - IČ diaľkový ovládač biely pre BYFQ60CW typ - BRC7F530W + napojiť na odvod kanalizácie potrubie 25mm – cez suchú zápachvú uzavierku	kus	1
	Rozvody chladu medené potrubie - 6,4 mm / dodávka + montáž - 16 m Rozvody chladu medené potrubie - 9,5 mm / dodávka + montáž - 16 m Komunikačný kábel pre split, multisplit, SkyAir klimatizácie N2XH 5x1,5 + chránička FXP20 – 20m	súbor	1
	Tlaková skúška tesnosti chladiva R-32	súbor	1
	Doplnenie chladiva R-32 / dodávka + práca	súbor	1
	Revízia plynového zariadenia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 a vyhlášky č. 31/2009	súbor	1
	Revízia elektro zapojenia	súbor	1
	HDPE potrubie Ø 25 mm pre odvod kondenzátu	m	14
	Suchá zápachová uzavierka DN 25 mm - pre odvod kondenzátu	kus	2
	Oceľová konštrukcia - konštrukcie uloženia, doplnkové konštrukcie, spojovací a tesniaci materiál	súbor	1
	Montážny materiál, lešenie a vertikálna doprava	súbor	1
	Skúšky	súbor	1

Stavba	Humenné ZB HaZZ, vybudovanie, špeciálnej výsluchovej miestnosti	Stupeň	Realizačný projekt	List číslo	2
Investor	MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA 2, BRATISLAVA	Časť	Klimatizácia	Počet listov	2
Miesto	ZB HaZZ Humenné, Mierová 59/3, 066 01 Humenné	Zodp.proj.	Ing. P. Zajac		

ŠPECIFIKÁCIA STROJOV A ZARIADENÍ