

Ing. Juraj Michalík
Banícka 802/35

058 01 Poprad

**ODBORNÉ STANOVISKO
k projektovej dokumentácii stavby
č. 1120/3/2021**

Na základe Vašej žiadosti zn.: - zo dňa 10.3.2021, prijatej dňa 10.3.2021, Technická inšpekcia, a.s. posúdila projektovú dokumentáciu stavby na účely stavebného konania, predloženú podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov stavby: **Humenné ZB HaZZ, Vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti**

Investor: Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

Zodpovedný projektant: Ing. Juraj Michalík, Poprad

Umiestnenie stavby: ZB HaZZ Humenné, ul. Mierová

1. Predložená dokumentácia a doklady:

- 1.1 Sprievodná správa
- 1.2 Súhrnná technická správa
- 1.3 Riešenie protipožiarnej bezpečnosti
- 1.4 Situácie
- 1.5 Stavebná časť
- 1.6 Zdravotechnika
- 1.7 Vykurovanie
- 1.8 Vnútorné silnoprúdové rozvody + Protokol o určení vonkajších vplyvov
- 1.9 Klimatizácia
- 1.10 Projekt organizácie výstavby

2. Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto

odborné stanovisko :

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Zistenia:

- 2.1. Prístupové rampy – nie je dodržaný čl.1.3.1-1.3.3 Prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z. z. Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie; je potrebné dodržať aj čl. 1.3.7, 1.3.13 Prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Technické zariadenie **zdvíhacie** (šikmá schodisková plošina) je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.

Uvedené zistenie nebráni vydaniu stavebného povolenia.

V Košiciach dňa 25.3.2021



Za Technickú inšpekciu, a.s.

Mgr. Jarmila Zádoriová
riaditeľ pracoviska Košice

Kópia : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
sekcia riadenia ľudských zdrojov
odbor riadenia služobného pomeru – inšpekcie práce
Pribinova 2
812 72 Bratislava

Vybavuje: Ing. Matvejová Jana, stavba (mob. 0918 718 013, t.č.: 055/ 7208 131)
Ing. Mazurek Martin, elektro (mob. 0905 906 519)
Ing. Sučíková Natália, plyn (mob. 0908 973 020)
Ing. Hanzel Tomáš, zdvih (mob. 0905 797 938)