

Príloha č. 1

Vonkajšie vplyvy v jednotlivých priestoroch stavby: SPŠ JM Hurbanova 6, Banská Bystrica

Kód Vonkajší vplyv	Priestor				
	1. NP	2. NP	3. NP	STRECHA	
AA - Teplota okolia	AA5	AA5	AA5	AA8	
AB - Atmosferické podmienky	AB5	AB5	AB5	AB8	
AC - Nadmorská výška	AC1	AC1	AC1	AC1	
AD - Výskyt vody	AD1	AD1	AD1	AD4	
AE - Výskyt cudzích pevných telies	AE1	AE1	AE1	AE1	
AF - Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF1	AF1	AF1	AF2	
AG - Mechanické namáhanie - rázy	AG1	AG1	AG1	AG2	
AH - Mechanické namáhanie - vibrácie	AH1	AH1	AH1	AH2	
AK - Výskyt rastlín alebo plesní	AK1	AK1	AK1	AK1	
AL - Výskyt živočíchov	AL1	AL1	AL1	AL2	
AM - Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie	AM1	AM1	AM1	AM1	
AN - Slnčné žiarenie	AN1	AN1	AN1	AN2	
AP - Seizmické účinky	AP1	AP1	AP1	AP1	
AQ - Búrková činnosť	AQ1	AQ1	AQ1	AQ1	
AR - Pohyb vzduchu	AR1	AR1	AR1	AR2	
AS - Vietor	AS 1	
BA - Schopnosť osôb	BA1	BA1	BA1	BA4	
BC - Kontakt osôb s potenciálom zeme	BC2	BC2	BC2	BC2	
BD - Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD1	BD1	BD1	BD1	
BE - Povaha spracovávaných a skladovaných látok	BE1	BE1	BE1	BE1	
CA - Stavebné materiály	CA1	CA1	CA1	CA1	
CB - Konštrukcia budovy	CB1	CB1	CB1	CB1	
Určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 0300 (1988)	3.1.1	3.1.1	3.1.1	4.1.1	