

POZNÁMKY:

1. ROZVÁDZAČ R-SV JE PLASTOVA NÁSTENNÁ ROZVODNICA TYP GR 15086 (SEZ) O ROZMEROCH 310 x 240 x 100 MM, 2 - RADOVÁ 24 MODULOV S PRIEHLADNÝMI DVERAMI

2. KRYTIE ROZVÁDZAČA IP 40 / 20

3. ROZVÁDZAČ JE UMIESTNENÝ V PROSTREDÍ 3.1.1

4. PRÍVODY A VÝVODY VRCHOM

6. FAREBNÝ ODTIEŇ BIELY RAL 9001

7. NA VONKAJŠIU STRANU DVERÍ DAŤ VÝSTRAŽNÚ ZNAČKU

**8. OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ:
- DVOJITOU IZOLÁCIOU**

**OCHRANA PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ:
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA**

9. NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 3 + PE + N str. 50Hz, 400 / 230 V, TN - S

P_{inšt.} = 13,2 kW

SÚČ. = 0,7

P_{súč.} = 9,3 kW


I_n = 14,1 A

GENERÁLNY PROJEKTANT: TEPLAN ARCHITEKT spol. s r. o., KOMENSKÉHO UL. 12/A B. BYSTRICA

HL. ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. ARCH. IGOR TEPLAN	FRANTIŠEK POLCER	FRANTIŠEK POLCER		
INVESTOR: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, NÁM. SNP 23, BANSKÁ BYSTRICA			ZÁKAZKA Č.	22/2020
NADSTAVBA A PRÍSTAVBA SPŠ J. MURGAŠA BANSKÁ BYSTRICA MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA SO-01 NADSTAVBA PODLAŽIA NAD SZ KRÍDLOM – 3. NP			DÁTUM	10. 2020
			STUPEŇ	DRS
			FORMÁT	3 A4
			PROFESIA	ELEKTRO
ROZVÁDZAČ R-SV			MIERKA	Č. VÝKRESU E-09

• • GR15084

Objednávacie číslo Cat. no. Номер заказа	GR15084
Počet modulov MOD. Количество модулей	12
Stratový výkon Dissipable power Мощность потерь	25 W
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h Dimensions(mm) h x w x d Наружные размеры (мм)	190 x 240 x 98
Svorkovnica Terminal block Панель подключения	GR14029 (PE + N) GR14027 (PE + N) GR14028
Odolné voči nárazom Shock resistant Ударостойкая	GR14133 GR14134 (PE + N) GR14135 (PE + N)



• • GR15086

Objednávacie číslo Cat. no. Номер заказа	GR15086
Počet modulov MOD. Количество модулей	24
Stratový výkon Dissipable power Мощность потерь	27 W
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h Dimensions(mm) h x w x d Наружные размеры (мм)	310 x 240 x 100
Svorkovnica Terminal block Панель подключения	GR14030 (PE + N) GR14031 GR14032 (PE + N)
Odolné voči nárazom Shock resistant Ударостойкая	GR14136 (PE + N) GR14138 (PE + N) GR14139 (PE + N) GR14140

