SR01 SR01 SR01 SR01 SR01

FeZn 30x4 FeZn 30x4 FeZn 30x4 FeZn 30x4 FeZn 30x4

SR03 SR03 SR03 SR03 SR03

SZ SZ SZ SZ SZ

ZVOD 1A FeZn ø8 | ZVOD 2A FeZn ø8 | ZVOD 3A FeZn ø8 | ZVOD 4A FeZn ø8 | ZVOD 5A FeZn ø8

SJ SK SS JP10 — FeZn ø8 — SJ SK SS JP10 — FeZn ø8 — SJ SK SS JP10 — FeZn ø8 — SJ SK SS JP10 — FeZn ø8 — SJ SK SS JP10

FeZn ø8 | FeZn ø8 | FeZn ø8 | FeZn ø8 | FeZn ø8

SK — FeZn ø8 — SK — FeZn ø8 — SK — FeZn ø8 — SK — FeZn ø8 — SK

FeZn ø8 | FeZn ø8 | FeZn ø8 | FeZn ø8 | FeZn ø8

SJ SK SS JP10 — FeZn ø8 — SJ SK SS JP10 — FeZn ø8 — SJ SK SS JP10 — FeZn ø8 — SJ SK SS JP10 — FeZn ø8 — SJ SK SS JP10

ZVOD 1B FeZn ø8 | ZVOD 2B FeZn ø8 | ZVOD 3B FeZn ø8 | ZVOD 4B FeZn ø8 | ZVOD 5B FeZn ø8

SZ SZ SZ SZ SZ

SR03 SR03 SR03 SR03 SR03

FeZn 30x4 FeZn 30x4 FeZn 30x4 FeZn 30x4 FeZn 30x4

SR01 SR01 SR01 SR01 SR01

30x4 FeZn pásik vo výkope pri základe budovy v hĺbke 1m.
Tvar uzemnenia viď E-39

30x4 FeZn pásik vo výkope pri základe budovy v hĺbke 1m.

Podpery vedenia rozmiestniť každých 0,8m.

DETAIL ULOŽENIA ZÁKLADOVÉHO PÁSU DO VÝKOPU - UZEMNENIE



ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Pavol Juhas	Ing. Peter Škodi	Ing. Marek Balogh

INVESTOR : Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

MIESTO STAVBY : Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

NÁZOV STAVBY : Zníženie energetickej náro čnosti budovy a opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

OBJEKT : Hospodárska budova

NÁZOV VÝKRESU: HP - bleskozvod a uzemnenie-pôdorys

becent SMART SERVICES

FORMAT:	A3
DÁTUM	01/ 2020
STUPEŇ PD	RP
MIERKA 1 : 100	Č.VÝKRESU E-31 BC-01-2020-02