


LPZ0A - ZÓNA PRIAMEHO OHROZENIA ÚDEROM BLESKU A PLNÝM ELEKTROMAGNETICKÝM POLOM.  
LPZ0B - ZÓNA CHRÁNENÁ PRED PRIAMYM ÚDEROM BLESKU, ALE KDE JE OHROZENIE PLNÝM ELEKTROMAGNETICKÝM POLOM.  
LPZ1 - ZÓNA, KDE JE OBMEDZENÝ IMPULZNÝ PRÚD ROZDELENÝ NA IZOLAČNÝCH ROZHRANIACH , ALEBO SPD.  
Dĺžka jímacej tyče L=1m.

ZODP. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
Ing. Pavol Juhás		Ing. Peter Škodi		Ing. Marek Balogh	
INVESTOR :		Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice			
MESTO STAVBY :		Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice			
NÁZOV : Zníženie energetickej náro čnosti budovy a opatrenia na zmiernenie a STAVBY : prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice					
OBJEKT : Hospodárska budova					
NÁZOV VÝKRESU:					
HP – bleskozvod a uzemnenie-pohľad B					
MIERKA		1 : 100		Č.VÝKRESU E-33	
BC-01-2020-02					

FORMAT:		A3	
DÁTUM		01/2020	
STUPEŇ PD		RP	

	
---	--