



Rozvádzač: HASMA: DIN1
SR 8 DIN 1 VV 3/6 P2 IP2X (3x 400A, 6x 160A).

Poloha: Pilierový, zapustený
Stupeň krytia: IP44 / IP2x
Požiarne klasifikácia: Žiadna, odolnosť proti horeniu kat.B
Materiál: Tvrdený polyester, RAL7035
Prívod/vývod: dole/dole
Rozmery: 790 x(780+ 560) x 320 (Šírka x Výška x Hĺbka)
číslo KZM: 10082093
popis: Plastová, rozpojovacia, pilierová, šírka 790mm, výška do 850 mm, 3xodpínač do 400A, pripojenie do 240mm², 6xodpínač do 160A, pripojenie do 70mm², v káblovom priestore s materiálom na pohltenie vlhkosti, ďalšie parametre podľa TS 01.03.01.02-01

Neoddeliteľnou súčasťou tejto výkresovej dokumentácie je technická správa.

| REVÍZIA ČÍSLO: | DÁTUM: | ZMENIL: | POPIS: |
|----------------|--------|---------|--------|
| | | | |
| | | | |

Dielo podlieha autorským právam podľa zákona č. 185/2015 Z. z.

| | | | | | |
|--|---|------------------------|----------|------------|-------------------------------------|
| AUTOR: | VYPRACOVAL: | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: | | | |
| Ing. arch. Martin Baloga, PhD. | Ing. Daniel Urbanovič | Ing. Daniel Urbanovič | | | |
| Ing. arch. Ján Bátor | | | | | |
| NÁZOV A MIESTO STAVBY: Materská škôlka Svit SO 4.2.1 Preložka NN | | | | | |
| MIESTO: Mierová ul, Svit | | | | | |
| INVESTOR: Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit | | | MIERKA: | | Č.VÝKRESU 4213 212244 |
| DIELČIA ČASŤ: SO 4.2.1 PRELOŽKA NN | OBSAH VÝKRESU: Prehľadová schéma rozvádzača R0549-005076 | | STUPEŇ: | RP | |
| | | | FORMÁT : | A4 | |
| | | | DÁTUM: | 20.11.2021 | |



