



Váš list číslo/zo dňa: 135202/2021/18.03.2021  
Naše číslo: 4581/2021/  
Vybavuje: Peter Bega  
Telefón/E-mail: /bega\_peter@vsdas.sk  
Miesto/Dátum: PP/14.04.2021

**Martina Rysulová**  
**Mesto Svit**  
**Hviezdoslavova 268/32**  
**059 21 Svit**

## **Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácii**

Názov stavby: Rekonštrukcia materskej školy  
Odborné miesto:

Našej spoločnosti bola predložená na posúdenie projektová dokumentácia nižšie uvedenej stavby:

### **Identifikačné údaje:**

Názov stavby: Rekonštrukcia materskej školy

Žiadateľ (investor): Martina Rysulová / Mesto Svit

Miesto stavby: Svit, ul. Mierová, parc.č.229/15;229/16, 229/17, 229/354, k.ú. Svit

Zodpovedný projektant: Ing. arch. Martin Baloga, PhD.

Stupeň projektu: Projekt pre územné konanie

Členenie stavebných objektov:

SO-01.1 - Prístavba materskej škôlky

SO-01.2 - Nadstavba materskej škôlky

SO-02.1 - Pešie komunikácie a ihrisko (južný vstup)

SO-02.2 - Pešie komunikácie (západný vstup)

SO-03.1 - Parkovisko juh

SO-03.2 - Parkovisko západ

SO-04.1- Preložka VO

SO-04.2- Preložka NN

### **Vyjadrenie**

S predloženou projektovou dokumentáciou (PD) súhlasíme s nasledujúcimi pripomienkami a podmienkami:

-stavebný objekt SO-04.2- Preložka NN, žiadame riešiť samostatne, predložením žiadosti o preložku, následne predložením PD, ktorá bude požadovaný SO riešiť, v PD bude taktiež zohľadnené umiestnenie plánovanej preložky od SO-1.1 Prístavba materskej škôlky, tak aby bolo dodržané ochranné pásmo, t.j. 1m od krajného vodiča

-plánovaný SO-4.1 Preložka VO (stípy VO) žiadame situovať tak, aby nedošlo ku kolízii s plánovanou preložkou podzemných vedení a stípy tak nezasahovali do ochr. pásiem podz. vedení

-Ďalší stupeň PD žiadame predložiť na vyjadrenie

Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa

### **Kontakty**

**Zákaznícka linka VSD:** 0850 123 312 • info@vsds.sk • www.vsds.sk • **Poruchová linka VSD:** 0800 123 332

**Adresa pre písomný kontakt:** Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997  
Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA



nachádzajú podzemné vedenia NN / VN.

Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43, zákona 251/2012 Z.z:

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,

(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,

b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebeh nevidujeme.

V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

• Vyjadrenie platí jeden rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípady zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané. O predĺženie platnosti vyjadrenia je možné písomne požiadať pred uplynutím doby jeho platnosti.

S pozdravom

Ing. Vladimír Petruľák  
vedúci technik - rozvoj distribučnej sústavy VN a NN

Peter Bega  
technik VN a NN - rozvoj distribučnej sústavy

Prílohy: 1x mapa záujmovej oblasti

#### Kontakty

**Zákaznícka linka VSD:** 0850 123 312 • [info@vsds.sk](mailto:info@vsds.sk) • [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk) • **Poruchová linka VSD:** 0800 123 332

**Adresa pre písomný kontakt:** Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997  
Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA