



MESTO NITRA

Mestský úrad v Nitre

Všetkým záujemcom

V Nitre dňa 17.04.2018

VEC

Vysvetlenie č. 2 zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Cyklistický chodník Nitra – Vráble I. a II. etapa**

Otázka č.1:

Môže verejný obstarávateľ prehodnotiť skladbu komunikácie?

Podľa našich skúseností nie je možné dosiahnuť stanovené hodnoty 70 MPa na ŠD 32/63 hr. 18cm a 150 MPa na ŠP 0/32 hr. 15cm. Únosnosť pláne deklaruje 20 MPa. Skladba vozovky je zasa predimenzovaná AB hr. 40mm a OK hr. 120mm.

Odpoveď:

Skladba komunikácie sa nebude meniť, zostáva naďalej v platnosti skladba podľa schválenej platnej projektovej dokumentácie.

Otázka č. 2:

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, kde vo VV rieši urovnanie a zhutnenie pláne?

Odpoveď:

Do výkazu výmer požaduje verejný obstarávateľ doplniť položku urovnanie a zhutnenie pláne na 45 MPa v rozsahu 16 538,7 m².

Otázka č. 3:

Vo VV chýba materiálová položka pre cestné panely v množstve 24 m². Doplní verejný obstarávateľ túto položku?

Odpoveď:

Uvedenú položku nie je potrebné dopĺňať preto, že výkaz výmer obsahuje uvedenú položku č. 13, kód: 5938110100 s názvom Prefabrikát cestný železobetónový IZD 2/10 300x130x15. S uvedenou položkou súvisí aj položka č. 7 a položka č. 12.

S úctou

Marcela Turčanová
osoba poverená realizáciou procesu VO