



MESTO LEVICE

Nám. hrdinov 1, 934 32 Levice

• •
**všetkým známym
záujemcom**
• •

Váš list číslo/zo dňa
/

Naše číslo

Vybavuje/linka
Ing. Herman/0366350222

Levice
19.8.2022

Vec: Odpoveď k žiadosti o vysvetlenie č. 7 súťažných podkladov

Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov doručenej verejnemu obstarávateľovi na predmet zákazky „**Zimný štadión Levice – prístavba šatní, bufetu a kancelárií**“ vyhlásenej na základe výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej dňa 3.8.2022 vo Vestníku verejného obstarávania č. 172/2022 pod číslom 35 768-WYP, Vám v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zasielame nasledujúce vysvetlenie.

V predloženej žiadosti o vysvetlenie zo dňa 18.8.2022 uchádzač žiadal vysvetliť nasledovné:

Otázka č. 1:

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie množstva položiek vo Výkaze výmer v časti vykurovanie 1.etapa - Radiátor panelový oceľový 21K 600x400 - 2146044013U - Radiátor panelový oceľový 21K 600x1000 - 2146104013U.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č.1:

Verejný obstarávateľ uvádza, že nulovými položkami vo výkaze výmer sú označené tie časti, ktoré sa presunuli do II. etapy výstavby (II. etapa nie je predmetom tejto zákazky) ako aj položka Radiátor panelový oceľový 21K 600x400 - 2146044013U - Radiátor panelový oceľový 21K 600x1000 - 2146104013U - čiže označenie 0 je správne.

S pozdravom

.....
RNDr. Ján Krtík, v.r.
primátor mesta