SVET ZDRAVIA | Dunajská Streda

Záujemcovia

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	Miesto odoslania / Dátum
	DS_REK3_03	Mikuščák/ 0918 600 969	Trnava/ 08.09.2022

Vec: **Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v inej sprievodnej dokumentácii 3**

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s., so sídlom Veľkoblahovská 23, 929 01 Dunajská Streda (ďalej len „prijímateľ“) uverejnil na stránke CKO Výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky **„*Rekonštrukcia urgentného príjmu*“**.

Poskytujeme Vám vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v inej sprievodnej dokumentácii.

Otázka č. 7:

V zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. 9 bod 9.19 písm. (i) sa na účely poistenia myslí limit poistného plnenia minimálne vo výške ceny Diela bez DPH alebo vo výške ceny diela s DPH?

Odpoveď č. 7:

Pre účely ustanovenia Čl. 9 bodu 9.19 ods. (i) Zmluvy o dielo sa cenou diela myslí celková cena diela vrátane príslušnej výšky DPH.

Otázka č. 8:

V zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. 9 bod 9.19 písm. (i) požaduje verejný obstarávateľ poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu. Požaduje verejný obstarávateľ, aby toto poistenie bolo uzatvorené na realizované dielo? Alebo bude verejný obstarávateľ akceptovať štandardné poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu?

Odpoveď č. 8:

V zmysle Čl. 9 bodu 9.19 Zmluvy o dielo ku dňu prevzatia staveniska predloží víťazný uchádzač ako dodávateľ diela kópiu uzatvorenej poistnej zmluvy, resp. zmlúv na dielo podľa predmetnej Zmluvy o dielo, a to vrátane poistnej zmluvy na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu s limitom poistného plnenia minimálne vo výške ceny diela a tiež ďalších poistných zmlúv podľa podmienok uvedených v tomto bode Zmluvy o dielo. Poistné zmluvy na dielo sa víťazný uchádzač ako dodávateľ diela zaväzuje udržiavať v platnosti počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo.

Otázka č. 9:

V zmysle návrhu zmluvy o dielo bod 9.19 (iv) požaduje verejný obstarávateľ poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zamestnancov dodávateľa a/alebo subdodávateľa. Rozumieme správne, že tu bude verejný obstarávateľ akceptovať úrazové poistenie ako poistenie pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu a choroby z povolania v zmysle zákona o sociálnom poistení § 2 písm. c)?

Odpoveď č. 9:

Prijímateľ čl. 9 bodom 9.19 ods. (IV) zmluvy o dielo požaduje predloženie kópie uzatvorenej poistnej zmluvy, ktorou víťazný uchádzač ako dodávateľ diela preukáže poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania svojich zamestnancov (príp. zamestnancov svojich subdodávateľov). V danom prípade sa týmto ustanovením zmluvy o dielo nemyslí povinné úrazové poistenie zamestnávateľa, ktoré mu vyplýva z ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, a ktoré zamestnávateľ platí Sociálnej poisťovni v rámci povinných odvodov. Povinnosť tohto úrazového poistenia teda vyplýva uchádzačovi z ustanovení menovaných zákonov a nie je možné splnenie tejto zákonnej povinnosti preukázať kópiou uzatvorenej poistnej zmluvy. Na základe danej formulácie dotknutého ustanovenia zmluvy o dielo prijímateľ od víťazného uchádzača ako dodávateľa diela požaduje predloženie kópie platnej poistnej zmluvy ako dokladu preukazujúceho uzatvorenie dobrovoľného úrazového poistenia zamestnancov s niektorou komerčnou poisťovňou.

Otázka č. 10:

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či sú materiály, výrobky, práce, rozmery a množstvá definované v dodaných podkladoch obstarávania vo výkaze výmer v súlade s projektovou dokumentáciou a zároveň v súlade so skutočnosťou?

Odpoveď č. 10:

Prijímateľ zadefinoval rozsah požadovaných prác v projektovej dokumentácií a požaduje celý rozsah oceniť v zmysle výkazu výmer.

Otázka č. 11:

Navrhujeme doplniť Článok 23 návrhu zmluvy o dielo o nový bod v znení:

"Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán."

Odpoveď č. 11:

Prijímateľ nepovažuje za potrebné ani vhodné dopĺňať Čl. 23 Zmluvy o dielo o uchádzačom uvedené ustanovenie, nakoľko navrhované znenie je už zakomponované v Čl. 19 Zmluvy o dielo, a to najmä v bodoch 19.1 a 19.2, ktoré dopĺňanie a zmenu zmluvy prostredníctvom dodatkov ako aj podmienky uzatvárania dodatkov výslovne upravujú. Doplnením uchádzačom navrhovaného znenia by tak došlo k nadbytočnej duplicite predmetného ustanovenia Zmluvy o dielo.

Otázka č. 12:

Chceme požiadať verejného obstarávateľa o zadefinovanie rozsahu demontážnych prác jestvujúcich vzduchotechnických zariadení, nakoľko z výkazu výmer, projektovej dokumentácie a ani obhliadky nebolo možné zistiť ani približný rozsah prác.

Odpoveď č. 12:

-potrubie do obvodu 1m = 20m

-pôvodné výustky v počte kusov = 15ks

potrubie stupačiek prechádzajúce z 1NP cez ostatné podlažia na strechu nebude demontované, z dôvodu že na podlažiach nad urgentom nebudú prevedené stavebné práce

potrubie stupačiek vzt bude ukončené na strope 1NP a budú protipožiarne uzatvorené vzniknuté otvory

Prijímateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 16.09.2022 do 12:00 hod.

S pozdravom

v.r.
Daniel Mikuščák
Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie