P R O T O K O L číslo 6216-1

o priradení čísiel skupín a klasifikácie bezpečnostných technických prostriedkov budov pre zdravotnícke priestory, vypracovaný odbornou komisiou

Názov a miesto stavby: **NsP Dunajská Streda, blok „B“, 1.NP – URGENTNÝ PRÍJEM**
Zmena časti dokončenej stavby

Členovia komisie :
Zástupca užívateľa : Ing. Zita Ženišová – riaditeľ
Ing. Martin Bača – projektový manažér
Miroslav Pjaták – vedúci THČ
Generálny projektant : Proar s.r.o. – Ing. arch. A. Rajnic, Ing. Arch. J. Beseda
Projektant zdravotníckej technológie : Juraj Varju
Projektant elektroinštalácie : Ing. Ján Holub

V súlade s STN 33 2000-7-710 z roku 2013 je v jednotlivých miestnostiach pre zdravotnícke priestory stanovený typ, skupina a trieda miestnosti a jej zaradenie podľa prílohy A, B a tabuľky A.1, B.1 nasledovne :

Číslo miestn.	Názov miestnosti	Typ miestn.	Skupina	Trieda	Popis činnosti Poznámka
1. Nadzemné podlažie – Blok „B“					
B1.12	Vyšetrovací box	6	1	<15/DO	Všeobecné vyšetrenie, ošetrenie pacienta
B1.14	Sádrovňa	6	1	<15/DO	Ošetrenie pacienta, aplikácia sádry DO - el.zás. pri vyš.stole pacienta
B1.15	Vyšetrovňa chirurgická	6	1	<15/DO	Všeobecné vyšetrenie, ošetrenie pacienta DO - el.zás. pri vyš.stole pacienta
B1.16	Vyšetrovňa interná	6	1	<15/DO	Všeobecné vyšetrenie, ošetrenie pacienta DO - el.zás. pri vyš.stole pacienta
B1.18	Vyšetrovňa neurológie	6	1	<15/DO	Všeobecné vyšetrenie, ošetrenie pacienta DO - el.zás. pri vyš.stole pacienta
B1.23	Crashroom	24	2	≤0,5/ VDO <15/ DO,IT	Zákroková miestnosť - stabilizácia urgentného pacienta VDO - oper.lampa, el. zásuvky na statíve
B1.26	Izolačný box -1 lôžko	2	1	<15/DO	Lôžková izba pacientov DO - el.zásuvky na statíve
B1.28	Expektačné lôžka – 5 lôžok	2	1	<15/DO	Lôžková izba pacientov DO - el.zásuvky na statíve

Legenda :

DO = el. zásuvky napojené na záložný zdroj do 15 s vrátane, na čas 24 hodín
VDO = el. zásuvky napojené na záložný zdroj do 0,5 s vrátane, na čas 3 hodiny
IT = zdravotnícka sústava podľa STN 33 200-7-710

Skupina 1 – zdravotnícky priestor, v ktorom prerušenie elektrického napájania nepredstavuje ohrozenie bezpečnosti pacienta a v ktorom sú aplikačné časti určené na použitie takto :
- externe
- invazívne na akúkoľvek časť tela, okrem tých, ktoré sú vymedzené rozsahom skupiny 2

Skupina 2 – zdravotnícky priestor, v ktorom sa aplikačné časti používajú pri úkonoch, ako sú napríklad :
- intrakardiálne úkony, procedúry alebo
- liečebné postupy spojené so základnými životnými funkciami alebo chirurgické operácie, pri ktorých prerušenie (porucha) napájania môže vyvolať nebezpečenstvo pre pacientov

Poznámka - Intrakardiálny úkon/procedúra je postup, pri ktorom sa elektrický vodič umiestni do srdca pacienta alebo je pravdepodobné, že nastane jeho kontakt so srdcom, pričom takýto vodič je (vyvedený) prístupný mimo tela pacienta. V tomto kontexte elektrický vodič zahŕňa izolované vodiče, ako sú napríklad elektródy

kardiostimulátora alebo elektródy intrakardiálneho elektrokardiogramu EKG, prípadne izolačné katétre naplnené vodivými médiami.

Trieda 0,5 (krátke prerušenie) – automaticky pripájané záložné napájanie dostupné do 0,5 s - platí pre operačnú lampu, ME zariadenia zabezpečujúce podporu kritických životných funkcií.

Trieda 15 (stredné prerušenie) – automaticky pripájané záložné napájanie dostupné do 15 s.

Určený typ miestnosti je pre užívateľa záväzný a pri akejkoľvek zmene účelu užívania danej miestnosti je potrebné aktualizovať protokol o type miestnosti a zosúladiť požiadavky na elektroinštaláciu novým podmienkam.

Označenie zdravotníckeho priestoru vo výkresovej a inej dokumentácii je vykonané nasledovne:

- Zdravotnícky priestor sa označí slovne názvom podľa tabuľky 1 uvedenej v tomto protokole
- a súčasne zdravotnícky priestor sa označí číselne zapísaním poradového čísla zdravotníckeho priestoru do šesťuholníka podľa tabuľky 1 uvedenej v tomto protokole

Ing. Zita Ženišová .....

Ing. Martin Bača .....

Miroslav Pjaták .....

Ing. arch. A. Rajnic .....

Ing. Ján Holub .....

V Bratislave 11/2016 vypracoval : Juraj Varju