

Verejný obstarávateľ upravuje projektovú dokumentáciu a s tým súvisiace zmeny aj vo výkaze výmer. Aktualizované dokumenty sú vložené do dokumentov príslušnej časti zákazky. Zároveň primerane predlžuje lehotu na predkladanie ponúk.

Dôvod zmeny:

Na všetkých stojiskách polopodzemných kontajnerov doposiaľ zrealizovaných v rámci mesta Trnava bola na predmetné spevnené plochy použitá dlažba.

V projektovej dokumentácii Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v Trnave, sídlisko Linčianska projektant navrhol spevnené plochy (stojisko a prístupová plocha) z cementového betónu. Toto riešenie však po zvážení možných rizík verejný obstarávateľ v spolupráci s projektantom vyhodnotil ako nevhodné riešenie. Bez dilatačných škár by mohlo dôjsť k praskaniu plôch stojísk. Ak by sa aj dilatačné škáry do stojísk zakomponovali – bolo by to jednak neestetické a zároveň by bol problém ich zrealizovať kvôli malej vzdialenosti medzi telesami kontajnerov.

Na základe vyššie uvedeného boli upravené výkresy jednotlivých stojísk a s prihliadnutím na tieto zmeny boli spracované aktualizované výkazy výmer stojísk.

Z dôvodu zmien došlo k miernej úprave PHZ nasledovne:

Celková PHZ: 313 263,10 EUR

Z toho: Časť 1 KRUHOVÉ: 131 625,23 EUR

Časť 2 ŠTVORCOVÉ: 181 637,87 EUR

Ostatné dokumenty, ktorých sa zmeny 17082022 netýkajú, ostávajú bezo zmeny (dopravné riešenie, určenie DZ).