




BETÓNOVÝ ZÁKLAD



OSADENIE STOŽIARA

FeZn Ø 8 PRI PRIECHODE CEZ BETÓN
CHRÁNIŤ V SÚLADE S STN 33 2000-5-54
- napr. ZMRŠŤOVACIA BUŽÍRKA dl. 300 mm



TYP STOŽIARA	BETÓNOVÝ ZÁKLAD				PLASTOVÁ RÚRA		PLASTOVÁ RÚRA		PLAST. OCHR. RÚRA		KÁBEL VO TYP
	A	B	C	D	E	napr. typ	F	napr. typ	G	napr. typ	
St 150/76	500	500	900	440	200	PVC-U	75	KSR 75	40	UFX 40	AYKY-J 4x16
St 260/60	550	550	1100	440	200	PVC-U	75	KSR 75	40	UFX 40	AYKY-J 4x16
OS UD 89/06	600	600	1300	440	250	PVC-U	75	KSR 75	40	UFX 40	AYKY-J 4x16
OS UD 89/07	600	600	1400	440	250	PVC-U	75	KSR 75	40	UFX 40	AYKY-J 4x16
OS UD 89/08	600	600	1600	440	250	PVC-U	75	KSR 75	40	UFX 40	AYKY-J 4x16
OSUD-OP-06	700	700	1600	440	250	PVC-U	75	KSR 75	40	UFX 40	AYKY-J 4x16

VEDÚCI ÚLOHY	ING. KAROL SLIVKANIČ	ELPRON Ing. Miroslav Slančík tel.: 0907 739 251	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV SLANČÍK		
VYPRACOVAL:	LÍVIA GRMANOVÁ		
OBJEDNÁVATEĽ: MESTO NITRA		STUPEŇ	PROJEKT
STAVBA: CYKLOTRASA KLOKOČINA - BORINA - HOLLÉHO UL. - AS, NITRA		DÁTUM	08 / 2015
		MIERKA	-
		FORMÁT	1 A4
		ČASŤ PD	
OBJEKT: SO 03 VEREJNÉ OSVETLENIE V ÚSEKU KLOKOČINA - STANIČNÁ ULICA			
OBSAH VÝKRESU: ZÁKLADY STOŽIAROV VO		PROFESIA: ELEKTRO	Č.VÝKRESU: 6