



MESTO NITRA

Mestský úrad v Nitre

Všetkým záujemcom

V Nitre dňa 14.05.2018

VEC

Vysvetlenie č. 1 zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Cyklotrasa KLOKOČINA – BORINA-HOLLÉHO ul. – AS Nitra**

Otázka :

„Pre stanovenie ceny by sme potrebovali nasledujúce spresnenia:

- *Výkaz výmer materiálu a prác/výrobná dokumentácia (alebo je potrebné na to spracovať výrobnú dokumentáciu a posúdenie statiky) ?*
- *Akým spôsobom bude prístup spoplatnený (sms platba, parkovací systém, správca ...)?*
- *Bezpečnostné sklo bude vo výplniach stien ? Akej hrúbky ? „*

Odpoveď:

- Projekt doporučuje hotový výrobok cyklopeda. Pokiaľ dodávateľ chce vlastný výrobok, musí si zabezpečiť vlastnú výrobnú dokumentáciu. Výrobok musí spĺňať požiadavky definované v projektovej dokumentácii (rozmery, materiál, kapacita) – technickej správe, ktorá je prílohou tohto vysvetlenia.
- Prístup do cyklopeda nebude spoplatnený.
- Bezpečnostné sklo je špecifikované v technickej správe, ktorá je prílohou tohto vysvetlenia č. 1

S úctou

v. r.
Marcela Turčanová
Osoba poverená realizáciou procesu VO

Príloha: Technická správa SO 07