




PARAMETRE

- RS KOMBI MODUL 120
- RS KOMBI - PRIAMY
- OTVÁRACÍ PRETLAK POISTNÝCH VENTILOV NA ZARIADENÍ 0,6 MPa
- MAX. PREVÁDZKOVÝ TLAK RS KOMBI 0,6 MPa
- NASTAVITEĽNÉ PODPERY
- IZOLÁCIA MEDZI KOMORAMI - NIE
- ARMATÚRY 1,6 MPa - ZÁVITOVÉ HRDLÁ 1/2"-2"
- ARMATÚRY 1,6 MPa - PRÍRUBOVÉ DN65-DN100

PROFESIA:	VYKUROVANIE	 PROJEKTOVANIE ÚK, ZTI, PLYN Ing. Roman Masopust reg. č. 5756*14, A2 SNP 20 908 73 Veľké Leváre mob.: +421 905 709 161 roman.masplan@gmail.com
NÁZOV PROJEKTU:	ZŠ s MŠ - EKVITERMICKÁ REGULÁCIA	
STUPEŇ PD:	Projekt pre realizáciu stavby	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Roman Masopust	
HLAVNÝ PROJEKTANT:	Ing. Roman Masopust	DÁTUM: 05/2022 FORMÁT: 1A4: 210/297 MIERKA: --
VYPRACOVAL:	Ing. Roman Masopust	
MIESTO STAVBY:	parcels č.: 11312/1, katastrálne územie: Nové Mesto	
INVESTOR:	Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava	ČÍSLO VÝKRESU: VK-03
NÁZOV VÝKRESU:	DETAIL ROZDEĽOVAČA-ZBERAČA VK	