

ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI

=====

Výrobné stavby

Miesto posúdenia: d1

Ekvivalentný čas trvania požiaru : 41.2 min
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Percento požiarne otvorených plôch : 4.4 %
 Dĺžka požiarneho úseku : 17.3 m
 Výška požiarneho úseku : 2.4 m
 ***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 0.0 m *****

Miesto posúdenia: d2

Ekvivalentný čas trvania požiaru : 41.2 min
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Percento požiarne otvorených plôch : 44.2 %
 Dĺžka požiarneho úseku : 9.9 m
 Výška požiarneho úseku : 2.4 m
 ***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 2.6 m *****

Miesto posúdenia: d3

Ekvivalentný čas trvania požiaru : 41.2 min
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Percento požiarne otvorených plôch : 13.3 %
 Dĺžka požiarneho úseku : 17.3 m
 Výška požiarneho úseku : 2.4 m
 ***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 0.0 m *****

Miesto posúdenia: d4

Ekvivalentný čas trvania požiaru : 41.2 min
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Percento požiarne otvorených plôch : 69.7 %
 Dĺžka požiarneho úseku : 35.5 m
 Výška požiarneho úseku : 5.0 m
 ***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 9.0 m *****

Miesto posúdenia: d5

Ekvivalentný čas trvania požiaru : 41.2 min
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Percento požiarne otvorených plôch : 100.0 %
 Dĺžka požiarneho úseku : 1.6 m
 Výška požiarneho úseku : 2.6 m
 ***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 2.4 m *****

Miesto posúdenia: d6

Ekvivalentný čas trvania požiaru : 41.2 min
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Percento požiarne otvorených plôch : 68.5 %
 Dĺžka požiarneho úseku : 5.6 m
 Výška požiarneho úseku : 2.6 m
 ***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 3.4 m *****

Miesto posúdenia: d7

Ekvivalentný čas trvania požiaru : 41.2 min
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Percento požiarne otvorených plôch : 68.5 %
 Dĺžka požiarneho úseku : 4.2 m
 Výška požiarneho úseku : 2.6 m
 ***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 3.1 m *****

Miesto posúdenia: d8

Ekvivalentný čas trvania požiaru : 41.2 min
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Percento požiarne otvorených plôch : 68.5 %
 Dĺžka požiarneho úseku : 2.5 m
 Výška požiarneho úseku : 2.6 m
 ***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 2.4 m *****

Miesto posúdenia: d9

Ekvivalentný čas trvania požiaru : 41.2 min
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Percento požiarne otvorených plôch : 68.5 %
 Dĺžka požiarneho úseku : 5.2 m
 Výška požiarneho úseku : 2.6 m
 ***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 3.4 m *****

Miesto posúdenia: d10

Ekvivalentný čas trvania požiaru : 41.2 min
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Percento požiarne otvorených plôch : 32.0 %
 Dĺžka požiarneho úseku : 4.9 m
 Výška požiarneho úseku : 2.6 m
 ***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 1.7 m *****

Miesto posúdenia: d11

Ekvivalentný čas trvania požiaru : 41.2 min
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Percento požiarne otvorených plôch : 34.9 %
 Dĺžka požiarneho úseku : 4.8 m
 Výška požiarneho úseku : 2.6 m
 ***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 1.8 m *****

Miesto posúdenia: d12

Ekvivalentný čas trvania požiaru : 41.2 min
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Percento požiarne otvorených plôch : 21.9 %
 Dĺžka požiarneho úseku : 13.4 m
 Výška požiarneho úseku : 2.6 m
 ***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 0.9 m *****

Miesto posúdenia: d13

Ekvivalentný čas trvania požiaru : 41.2 min
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Percento požiarne otvorených plôch : 5.6 %
 Dĺžka požiarneho úseku : 9.9 m
 Výška požiarneho úseku : 2.6 m
 ***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 0.0 m *****

Miesto posúdenia: d14

Ekvivalentný čas trvania požiaru : 41.2 min
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Percento požiarne otvorených plôch : 29.2 %
 Dĺžka požiarneho úseku : 7.4 m
 Výška požiarneho úseku : 3.9 m
 ***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 2.2 m *****

Miesto posúdenia: d15

Ekvivalentný čas trvania požiaru : 41.2 min
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Percento požiarne otvorených plôch : 9.3 %
 Dĺžka požiarneho úseku : 26.3 m
 Výška požiarneho úseku : 3.7 m
 ***** ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 0.0 m *****

Miesto posúdenia: d16

Ekvivalentný čas trvania požiaru : 41.2 min
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Percento požiarne otvorených plôch : 100.0 %
 Dĺžka požiarneho úseku : 35.3 m
 Výška požiarneho úseku : 3.7 m
 ***** ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 9.7 m *****

Miesto posúdenia: d17

Ekvivalentný čas trvania požiaru : 41.2 min
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Percento požiarne otvorených plôch : 68.5 %
 Dĺžka požiarneho úseku : 25.9 m
 Výška požiarneho úseku : 3.7 m
 ***** ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 6.6 m *****

Miesto posúdenia: d18

Ekvivalentný čas trvania požiaru : 41.2 min
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Percento požiarne otvorených plôch : 11.8 %
 Dĺžka požiarneho úseku : 4.6 m
 Výška požiarneho úseku : 3.9 m
 ***** ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 0.0 m *****

Miesto posúdenia: d19

Ekvivalentný čas trvania požiaru : 41.2 min
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Percento požiarne otvorených plôch : 100.0 %
 Dĺžka požiarneho úseku : 4.6 m
 Výška požiarneho úseku : 3.9 m
 ***** ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 5.1 m *****

Miesto posúdenia: d20

Ekvivalentný čas trvania požiaru : 41.2 min
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Percento požiarne otvorených plôch : 18.8 %
 Dĺžka požiarneho úseku : 14.1 m
 Výška požiarneho úseku : 3.9 m
 ***** ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 0.7 m *****

Miesto posúdenia: d21

Ekvivalentný čas trvania požiaru : 41.2 min
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Percento požiarne otvorených plôch : 68.5 %
 Dĺžka požiarneho úseku : 5.4 m
 Výška požiarneho úseku : 5.0 m
 ***** ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 4.9 m *****

Miesto posúdenia: d22

Ekvivalentný čas trvania požiaru : 41.2 min
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Percento požiarne otvorených plôch : 68.5 %
 Dĺžka požiarneho úseku : 5.0 m
 Výška požiarneho úseku : 5.0 m
 ***** ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 4.7 m *****

Miesto posúdenia: d23

Ekvivalentný čas trvania požiaru : 41.2 min
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Percento požiarne otvorených plôch : 100.0 %
 Dĺžka požiarneho úseku : 3.6 m
 Výška požiarneho úseku : 5.0 m
 ***** ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 5.1 m *****

Miesto posúdenia: d24

Ekvivalentný čas trvania požiaru : 41.2 min
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Percento požiarne otvorených plôch : 19.4 %
 Dĺžka požiarneho úseku : 24.1 m
 Výška požiarneho úseku : 3.0 m
 ***** ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 0.6 m *****

Miesto posúdenia: d25

Ekvivalentný čas trvania požiaru : 41.2 min
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Percento požiarne otvorených plôch : 16.9 %
 Dĺžka požiarneho úseku : 18.0 m
 Výška požiarneho úseku : 3.0 m
 ***** ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 0.0 m *****

Miesto posúdenia: d26

Ekvivalentný čas trvania požiaru : 41.2 min
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Percento požiarne otvorených plôch : 74.3 %
 Dĺžka požiarneho úseku : 36.2 m
 Výška požiarneho úseku : 3.0 m
 ***** ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 6.0 m *****

Miesto posúdenia: d27

Ekvivalentný čas trvania požiaru : 41.2 min
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Percento požiarne otvorených plôch : 71.6 %
 Dĺžka požiarneho úseku : 26.5 m
 Výška požiarneho úseku : 3.0 m
 ***** ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 5.7 m *****

Miesto posúdenia: d28

Ekvivalentný čas trvania požiaru : 41.2 min
 Konštrukčný celok je nehorľavý
 Percento požiarne otvorených plôch : 20.1 %
 Dĺžka požiarneho úseku : 9.8 m
 Výška požiarneho úseku : 2.8 m
 ***** ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 0.7 m *****