


# TYPOVA PRIPOJNICA EPS2

## POZNAMKA

- 1-HLAVNY ROOVADZAC BUDOVY RD
- 2-HLAVNA OCHRANNA PRIPOJNICA
- 3-HLAVNY UZEMNOVACI VODIC
- 4-HLAVNY PRIVOD VODY
- 5-KANALIZACNY PRIVOD
- 6-HLAVNY OCHRANNY VODIC
- 7-SKUSOBNA SVORKA
- 8-ROZVODY UVK
- 9-ROZVODY VZT
- 10-ROZVODY KOTOLNA
- 11-ROZVODY SPALOVNA



ROZVODNA SUSTAVA 3+NPE AC 400V 50Hz TNC-S  
 OCHRANNÉ OPATRENIA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41.  
 ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIU ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI.  
 OCHRANA PRI PORUCHE BUDE SAMOCINNÝM ODPOJENIM PRI PORUCHE A OCHR. POSPÁJANÍM  
 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM

## CAST ELEKTROISTALACIA

092 IKO 1998 EZ P A E2

Pôvodný Autor objektu Krematória	Ing. arch. Pavol MERJAVÝ AA	ING. JOZEF RUŠČÁK PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA EUROPSKA TRIEDA 3 0413 KOŠICE	
Zodpovedný projektant Architektoniko-stavebného riešenia objektu	Ing. Marek Merjavý AA		
Zodpovedný projektant	Ing. Jozef Ruščák		
Vypracoval	Ing. Jozef Ruščák	Dátum	07- 2022
Investor	SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ V KOŠICIACH Rastislavova 79 040 01, Košice	Stupeň	P
Stavba/Názov	REKONŠTRUKCIA EXIST. STRECHY OBJEKTU KREMATORIA	Profesia	ELI
Miesto stavby	existujúci objekt KREMATÓRIA v KOŠICIACH Zelený Dvor 1 040 13, Košice, SR	Mierka	-----
Obsah	HUP	Č. výkresu <b>E07</b>	