Ventilátor-Odvod vzduchu-max.70°C, 31,7kg
Ventilátor-AW-560E4 Sileo 10 000m3/h,70Pa
Príkon 1,15 kW, 230 V, 50 Hz, 5,6 A, IP54,F
Ovládanie-S-E1-10+termostat pri +26°C
Os ventilátora = +1,600 m

Ventilátor-Odvod vzduchu-max.85°C,117kg
Ventilátor-TRT 100 E 6P (7000 m3/h)
príkon 1,1 kW, 3x400 V, 50 Hz, 2,3 A
OVLAD.- regulátorom výkonu IRT40
Ventilátory na streche = +3,900 m

Samočinná protipožiarna
hlásiaca W 55

Medio I – 80-120 m3/h
53 W, 230V/1/50Hz, 0,26A
OVLAD.-samostatný vypínač
Ventilátor pod stropom

Napojiť do existujúceho
potrubia d=100, vyvedeného
nad strechu ukončené hlavicou

Medio – 80-120 m3/h
53 W, 230V/1/50Hz, 0,26A
OVLAD.-samostatný vypínač
Ventilátor na stene pod stropom

Napojiť do existujúceho
potrubia d=100mm

Podprerušie žialičov
hliku THK-405-300

Existujúce ventilátory
v strope-vi chlada baeov

Krycie mriežky 200x200
pod stropom,nad podhľadu

KREMAČNÁ PEC

KLIMATIT PODKLAD DH-10/BM

LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ - 1.NP:

Č.st.	POPIS	PLOCHA (m²)
101	PREDSÍŇ/E	89,24
102	VEĽKÁ ROZLÚČKOVÁ MIESTNOSŤ	211,45
103	MALÁ ROZLÚČKOVÁ MIESTNOSŤ	108,78
104	CHODBA	18,49
105	ZBERAČOV / ZVOZOV	9,00
106	KŇAZ - PRÍPRAVA	8,26
107	RODIČIA - PRÍPRAVA	8,18
108	SKLAD	4,87
109	CHODBA	4,88
110	CHODBA	15,88
111	SKLAD - VEDRÁ	11,57
112	ŠATŇA	6,87
113	ŠATŇA	6,87
114	ZVOZ VOSTOV DO BUTERÉNU	1,09
115	SCHODISKO	10,14
116	KUCHYNKA / ČIERNA MIESTNOSŤ	10,14
117	SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ	39,89
118	ZÁZEMIE + CHODBA	32,91
119	PRVÁ POMOC / ZDRAVOTNÍK	8,84
120	PRESONEL / ZAMESTNANCI - MUŽI	8,17
121	WC - MUŽI	8,84
122	PRESONEL / ZAMESTNANCI - ŽENY	8,88
123	WC - ŽENY	8,88
124	SCHODISKO	10,88
125	KVETINÁRSTVO + PRÍPRAVOŇA	44,08
126	VÝŤAH	1,88
127	STRÁŽOVŇA VÝŤAHU	8,88
128	ZŠRA	19,71
129	KÚPEĽŇA	8,88
130	WC	2,16
131	CHODBA	16,18
132	KADERŇA	7,84
133	ŠPAJZA	1,88
134	OBRADNÁ ZŠRA	36,45
135	ZÁZEMIE	2,77
136	ZŠRA	14,18
137	ŽIARIČNÍKOV	170,81
138	STRÁŽOVŇA ČK	83,15
139	SCHODISKO	17,23
140	KANCELÁRIA II KUCHYNKOU	11,88
141	KANCELÁRIA	28,16
142	OBLIEČAREŇ	39,43
143	STRÁŽOVŇA VÝŤAHU	8,88
144	VÝŤAH	1,88
145	KANCELÁRIA	17,20
146	CHODBA	11,38
147	CHODBA	2,83
148	ÚBYTOVŇA MUŽI-ZAMESTNANCI	8,86
149	WC-MUŽI-ZAMESTNANCI	1,21
150	WC-MUŽI-ZAMESTNANCI	2,88
151	WC-ŽENY-ZAMESTNANCI	1,88
152	ÚBYTOVŇA ŽENY-ZAMESTNANCI	1,88
153	SPRCHOVÁNKA	3,13
154	ÚBYTOVŇA ŽENY-NÁVŠTEVNÍCI	2,89
155	WC-ŽENY-NÁVŠTEVNÍCI	4,89
156	WC-MUŽI-NÁVŠTEVNÍCI	4,89
157	ÚBYTOVŇA-MUŽI-NÁVŠTEVNÍCI	2,89
OSTATNÁ ŽITOVÁ PLOCHA PODLAŽIA 1.NP:		1130,98

LEGENDA ÚČELU - EXTERIÉR:

Č.st.	POPIS	PLOCHA (m²)
158	VÝSTUPNÁ PLOCHA Z OBJEKTU	26,85
159	VYVÝŠENÁ PLOCHA DO BOCKOV	32,10
160	TERASA ZADNÁ - POVOCKOVÁ	81,79
161	NÁSTUPNÁ PLOCHA DO OBJEKTU	14,38
162	STREDOVÁ HRÁ 1.PP	11,21
163	VSTUP DO ADMINISTRATÍVNEJ ČASTI	13,31
164	BOCKOBY - WC MUŽI - NÁVŠTEVNÍCI	3,29
165	BOCKOBY - WC ŽENY - NÁVŠTEVNÍCI	3,88
166	EXTERIÉROVÉ SCHODISKO	28,30
167	EXTERIÉROVÁ RAMPA	105,80
168	BOCKOBY DO BYTU SPRÁVCU	7,88
OSTATNÁ PLOCHA EXTERIÉRU:		508,38

LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ - 1.PP (DIESELAGREGÁT):

Č.st.	POPIS	PLOCHA (m²)
169	SKLAD - NÁHRADNÉ DIELY	4,87
170	SKLAD - NÁFTA	6,87
171	DIESELAGREGÁT	24,84
OSTATNÁ ŽITOVÁ PLOCHA - DIESELAGREGÁT:		36,58

POZNÁMKA:

PREDMETNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO STAVU OBJEKTU KREMATÓRIA V KOŠICIACH VYCHÁDZA Z PÔVODNEJ / STAREJ REALIZAČNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE (NA ZÁKLADE KTOREJ JE DIGITALIZOVANÁ - PREKRESLENÁ).
ZMENA A DOPLNOK, AKTUÁLNE PODKLADY BOLI POČAS SPRACOVANIA PROJEKTU ZABEZPEČENÉ OBJEDNÁVATEĽOM.
DANÁ DOKUMENTÁCIA SLÚŽI PRE ÚČELY UŽÍVATEĽA, ALE HLAVNE AKO NEVYHNUTNÝ TECHNICKÝ PODKLAD PRE SPRACOVANIE NOVEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE REKONŠTRUKCIE EXIST. STRECHY, NA ZÁKLADE VYHLÁSENIA JEJ HAVARIJNÉHO STAVU.

± 0,000 = exist. podlaha 1.NP

stavba
REKONŠTRUKCIA EXIST. STRECHY OBJEKTU KREMATÓRIA

miesto stavby
existujúci objekt
KREMATÓRIA v KOŠICIACH
Zelený Dvor 1
040 13, Košice, SR

investor
SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH
Rastislavova 79
040 01, Košice

hlavný projektant
ARCHEM s.r.o.
Ing. Marek Merjavý
Autorizovaný architekt - 1374 AA
Kpt. Nálepku 10, 040 01 Košice

pôvodný Autor objektu Krematória
Ing. arch. Pavol MERJAVÝ
Autorizovaný architekt

zodpovedný projektant Architektonicko-stavebného riešenia objektu na základe Licenčnej zmluvy podľa autorského zákona
Ing. Marek MERJAVÝ
Autorizovaný architekt - 1374 AA

počet listov

stupeň projektu
STAVEBNÉ POVOLENIE

názov výkresu
PÔDORYS 1.NP
NAVRHOVANÝ STAV

číslo zákazky	zložka
AS - 01/22	VZT VZDUCHOTECHNIKA
dátum	paré
07/2022	
mierka	č. výkresu
1:100	VZT/01