



- ▽ ▽ ZADNÝ REPRODUKTOR
◊ REPRODUKTORY NASTENNE

EXISTUJUCA INŠTALÁCIA

ROZVODNÁ SÚSTAVA 3+PEN 400V, AC, 50 Hz TNC
OCHRANA PRED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPATÍM PODLA STN 341010
ZÁKLADNÁ NULOVANÍM, ZVÝŠENÁ POSPOJOVANÍM

ROZVODNÁ SÚSTAVA 3PEN AC 400V 50Hz TNC
ROZVODNÁ SÚSTAVA 3+NPE AC 400V 50Hz TNC-S
ROZVODNÁ SÚSTAVA 1NPE AC 230V 50Hz TN-S
OCHRANÉ OPATRENIA PRED URAZOM ELEKTRICKÝM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41.
ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI.
OCHRANA PRI PORUČE BUDE SAMOCINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUČE A OCHR. POSPÁJANÍM
DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM
VONKAJŠIE VPLYVY – VONKAJŠIE PRIESTORY
PODLA NZA.1.6 STN 33 2000-5-51, DRUH VI.
VONKAJŠIE VPLYVY – VNÚTORNÉ PRIESTORY
PODLA NZA.1.6 STN 33 2000-5-51, DRUH III.

CAST ELEKTROISTALACIA

092 IKO 1998 EZ P A E2

Pôvodný Autor objektu Krematória	Ing. arch. Pavol MERJAVÝ AA	ING. JOZEF RUŠČÁK PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA EUROPSKA TRIEDA 3 0413 KOŠICE
Zodpovedný projektant Architektonicko-stavebného riešenia objektu	Ing. Marek Merjavý AA	
Zodpovedný projektant	Ing. Jozef Ruščák	
Vypracoval	Ing. Jozef Ruščák	
Investor	SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ V KOŠICIACH Rastislavova 79 040 01, Košice	Dátum 06- 2022
Stavba/Názov	REKONŠTRUKCIA EXIST. STRECHY OBJEKTU KREMATÓRIA	Stupeň P
		Profesia ELI
		Mierka 1:75
Miesto stavby	existujúci objekt KREMATÓRIA v KOŠICIACH Zelený Dvor 1 040 13, Košice, SR	Č. výkresu E02
Obsah	PODORYS 2NP	