

RP  
ZAPUSTENY ROZVADZAC  
600X900X200  
PRIVOD ZDOLA  
VÝVODY ZHORA ZDOLA  
Pi =20kW  
beta =8  
Ps =16kW  
Ikm=4,53kA, ip=7,41kA

ROZVODNA SUSTAVA 3+PE+N AC 400V 50Hz TNC-S  
ROZVODNA SUSTAVA 1+PE+N AC 230V 50Hz TNCS  
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED URAZOM ELEKTRICKÝM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41.  
ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ ,KRYTÍ,  
OCHRANA PRI PORUČE BUDE SAMOCINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUČE A OCHR. POSPÁJANÍM  
DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM

VYPINACE 1/1 až9/1 10kusov umiestniť v upravenej rozvodnici ROP  
v nej vymeniť exist vypinace a montaznu dosku s vrtaním  
a napojiť ich do RP na svorky RS2,5 v RPKablami CXKE-R-O2X1.5

STRESNE VPUSTE NAPOJIť NA ISTENÝ VÝVOD ROVOD 1NP S OBOCENÍM CEZ  
KRABICE K STUPACÍMU VEDENÍU V TRASE ZVODU DAZDOVEJ VODY S UKONCENÍM  
BODE NAPOJENIA OHREVU STRESNEJ VPUSTE

CAST ELEKTROISTALACIA

092 IKO 1998 EZ P A E2			
Pôvodný Autor objektu Krematória	Ing. arch. Pavol MERJAVÝ AA	ING. JOZEF RUŠČÁK PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA EUROPSKA TRIEDA3 0413 KOŠICE	Dátum 07-2022
Zodpovedný projektant Architektonicko-stavebného dielna objektu	Ing. Marek Merjavý AA		
Zodpovedný projektant	Ing. Jozef Ruščák		
Vypracoval	Ing. Jozef Ruščák		
Investor	SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ V KOŠICIACH Rastislavova 79 040 01, Košice		
Stavba/Názov	REKONŠTRUKCIA EXIST. STRECHY OBJEKTU KREMATÓRIA	Profesia ELI	Mierka -----
Miesto stavby	existujúci objekt KREMATÓRIA v KOŠICIACH Zelený Dvor 1 040 13, Košice, SR	Č. výkresu	
Obsah	ROZVADZAC RP		
		<b>E06</b>	

