

**Verejný obstarávateľ:** Správa mestskej zelene v Košiciach

**Názov zákazky:** **Rekonštrukcia existujúcej strechy objektu Krematória**

### **Doplnenie informácií k otázkam na základe žiadosti o vysvetlenie SP**

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Rekonštrukcia existujúcej strechy objektu Krematória“, číslo spisu: 01/2022 boli dňa 18.08.2022, 16:24:21 doručené nasledovné otázky:

#### **Otázka č. 1**

- Vo výkaze výmer je definovaný 1ks videovrátnika, chápeme správne že to znamená len dodávku a montáž videovrátnika s jednou vstupnou a jednou vnútornou jednotkou?

Odpoveď:

Áno, znamená to len dodávku a montáž videovrátnika s jednou vstupnou a jednou vnútornou jednotkou.

#### **Otázka č. 2**

- Vo výkaze výmer časti elektroinštalácia je definovaná položka č. 77 Rozvádzač RP5 – v PD však tento rozvádzač nie je a tým pádom nie je možné definovať jeho náplň. Bude schéma tohto rozvádzača doplnená?

Odpoveď:

V pôdoryse sú zakreslené polohy rozvádzačov R5 a RP. Vo výkaze výmer je náplň rozvádzača RP5 chybné označená. Správne označenie položky 77 je „Rozvádzač RP“.

#### **Otázka č. 3**

- Vo výkaze výmer časti elektroinštalácia je definovaná položka č. 78 DALI Rozvádzač RP R5 RPO UPRAVA PRE ROZSIRENIE SYSTEMU NAPAJACIE JEDNOTKY RIADICE A VYKONOVE – v PD však tento rozvádzač nie je a tým pádom nie je možné definovať jeho náplň. Bude schéma tohto rozvádzača doplnená?

Odpoveď:

Schéma s napojením a ovládaním nebude doplnená. Položka č. 78 je pre investora informatívna a predpokladá finančné navýšenie nákladu, ak by sa investor rozhodol pre riadenie a ovládanie osvetlenia v obradných sieňach. To isté platí pre položku č. 86.

#### **Otázka č. 4**

- Vo výkaze výmer časti elektroinštalácia je definovaná položka č. 34 Dávkovač utierok nástenný batériový – žiadame obstarávateľa o definíciu alebo typ položky nakoľko sa ceny tejto položky môžu pohybovať vo veľmi veľkom rozsahu a výber tohto komponentu môže ovplyvniť výslednú cenu v ponuke.

#### **Odpoveď:**

Vzhľadom na obdobie predchádzajúceho roku - 2021, predovšetkým z pohľadu zabezpečenia prevencie pred šírením koronavírusu COVID-19 je položka č.34 pre investora len informatívna. Pre zhotoviteľa je uvedená položka v tomto prípade irelevantná.

#### **Otázka č. 5**

- Vo výkaze výmer časti elektroinštalácia je definovaná položka č. 35 Sušič rúk – žiadame obstarávateľa o definíciu alebo typ položky nakoľko sa ceny tejto položky môžu pohybovať vo veľmi veľkom rozsahu a výber tohto komponentu môže ovplyvniť výslednú cenu v ponuke.

#### **Odpoveď:**

Vzhľadom na obdobie predchádzajúceho roku - 2021, predovšetkým z pohľadu zabezpečenia prevencie pred šírením koronavírusu COVID-19 je položka č.35 pre investora informatívna a pre zhotoviteľa irelevantná.

Zhotoviteľ privedie iba kábel s vypnutým istením a zaizolovaným koncom nap. kábla v mieste dodatočného osadenia pre prípadnú dodatočnú montáž sušiča rúk podľa výberu investora.

Položky č. 34, 35, 36, 78, 86 vo výkaze výmer pre zhotoviteľa v počte kusov 0.