

**Verejný obstarávateľ:** Správa mestskej zelene v Košiciach

**Názov zákazky:** **Rekonštrukcia existujúcej strechy objektu Krematória**

**Doplnenie informácií k otázkam na základe žiadosti o vysvetlenie SP**

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Rekonštrukcia existujúcej strechy objektu Krematória“, číslo spisu: 01/2022 boli doručené nasledovné otázky:

23.08.2022, 14:13

**Otázka č. 1:**

Prosíme VO o bližšiu špecifikáciu navrhovaných zrkadiel (rozmer, spôsob ukotvenia na stenu).

*Odpoveď:*

Rozmer jedného kusu zrkadla je 1200x1200mm , uložené budú vedľa seba na dotyk - bez viditeľnej špáry. (5 ks zrkadiel na 1 statický modul stĺpov).

Celková dĺžka pásu zrkadiel je 35bm, t.j.  $35 \times 1,2 = 42m^2$

Po odstránení pôvodných zrkadiel je potrebné existujúci podklad zarovnať, vyčistiť, odpadávajúce kusy odstrániť, príp. doplniť reprofilačnou maltou, vyspraviť nový podklad a zarovnať ho do roviny, do pôvodnej úrovne.

Zrkadlá budú celoplošne lepené na podklad, bez viditeľného mechanického kotvenia. Budú vytvárať súvislý pás. Môžu byť aj vložené do horného a dolného vodiaceho hliníkového subtílného U – profilu. Rozhodnutie bude na stavbe, podľa zisteného stavu, po odstránení pôvodných zrkadiel.

Momentálny/pôvodný stav zrkadiel je vidieť na priloženej fotodokumentácii (príloha vysvetlenia č.9 : súbor „velka-rozluckova-sala-ZRKADLÁ.pdf“)