

RP
 ZAPUSTENÝ ROZVADZAC
 600X900X200
 PRIVOD ZDOLA
 VÝVODY ZHORA ZDOLA
 $P_1 = 20\text{kW}$
 $\beta = 8$
 $P_s = 16\text{kW}$
 $I_{km} = 4,53\text{kA}$, $i_p = 7,41\text{kA}$

ROZVODNÁ SÚSTAVA 3+PE+N AC 400V 50Hz TN-C-S
 ROZVODNÁ SÚSTAVA 1+PE+N AC 230V 50Hz TN-C-S
 OCHRANNÉ OPATRENIA PRED URAZOM ELEKTRICKÝM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41.
 ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTÍMI.
 OCHRANA PRI PORUČE: BUDE SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUČE A OCHR. POSPÁJANÍM
 DOPLŇKOVÁ OCHRANA PRUĐOVÝM CHRÁNICOM

VYPINACE 1/1 a29/1 10kusov umiestniť v upravenej rozvodnici ROP
 v nej vymeniť exist. vypinace a montážnu dosku s vrtním
 a napojiť ich do RP na svorky RS2,5 v RPKablami CXKE-R-02X1,5
 vypinacé riadenie 1 zapustene

STRESNE VPÚSTE NAPOJIť NA ISTENÝ VÝVOD ROVOD 1NP S OBECENÍM CEZ
 KRABICE K STUPACÍMU VEDENÍU V TRASE ZVODU DAZĐOVEJ VODY S UKONČENÍM
 BODE NAPOJENIA OHREVU STRESNEJ VPÚSTE

ČASŤ ELEKTROINSTALÁCIA

092 IKO 1998 E2 P A E2	Ing. Jozef Rušáček	ING. JOZEF RUŠÁČEK PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA DURČSKA TRIEĽA 3 0413 KOŠICE
Podľa ktorého konania	Ing. Miroslav Merguš	
Pracovný projekt/realizácia	Ing. Jozef Rušáček	
Osobitné technické údaje	Ing. Jozef Rušáček	
Zodpovedný projektant	Ing. Jozef Rušáček	
Vypracoval	Ing. Jozef Rušáček	
Investor	SPRÁVA MESTSKÉJ ZELENÉ V KOŠICIACH Hradištevská 19, 040 01, Košice	Dátum 07-2022
Stavba/Názov	REKONŠTRUKCIA EXIST. STRECHY OBJEKTU KREMATORIA	Stupň 1
Miesto stavby	existujúci objekt KREMATORIA V KOŠICIACH Zelený Dvôr 1, 040 13, Košice, SR	Profesia ELI
Obsah	ROZVADZAC RP	Mierka
		Č. výkresu
		E06

