

Verejný obstarávateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach

Názov zákazky: **Rekonštrukcia existujúcej strechy objektu Krematória**

Doplnenie informácií k otázkam na základe žiadosti o vysvetlenie SP

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Rekonštrukcia existujúcej strechy objektu Krematória“, číslo spisu: 01/2022 boli doručené nasledovné otázky:

Otázka č. 1: 05.09.2022 14:42:31

1. Položka č. 104 – Nové práce (konštrukcie stolárske) „montáž a demontáž obloženia stien“. Táto položka sa nachádza v miestnosti č. 103 – malá rozlúčková miestnosť ? Jedná sa o demontovanie pomocnej podkonštrukcie pre ukotvenie pôvodného hliníkového obkladu ? Chápeme správne, že táto pomocná konštrukcia sa zdemontuje a následne použije pre nové obloženie stien?

Odpoveď:

Jedná sa o pôvodný drevený obklad stien v m.č. 104, 105, 109, 110, 106, 107, čiastočne 118 a 146.

Bližšie je to rozkreslené v pôdoryse 1.np (návrh) – v.č. ASR/08 – hnedou farbou, tiež v legende výkresu.

Vzhľadom na to, že sa navrhujú nové rozvody elektro, ktoré budú trasované / zasekané aj v stenách s dreveným obkladom, vo viacerých trasách, je nutné vopred exist. drevený obklad opatrne odstrániť, odložiť ho. Osadiť nové eli rozvody do stien a potom späťne osadiť ten istý drevený obklad naspäť. Uvažuje sa s odobratím a spätným osadením celého rozsahu dreveného obkladu, aj s jeho podkonštrukciou, z dôvodu toho, že asi nepôjde odstrániť iba určité časti dreveného obkladu.

Táto položka nemá nijaký súvis s hliníkovým obkladom.