


REZ - nový stav




Legenda:

	ŽĽAB MERKÚR 2 50/50 GZ
	NAVRHOVANÉ NN NAPOJENIE - VODIČOM N2XH-J 5x25
	ROZVÁDZAČ HR - DODÁVKA KONE s.r.o.
	PROTIPOŽIARNY PRESTUP - CFS-CT PROTIPOŽIARNY NÁTER
	PROTIPOŽIARNY PRESTUP - CTS - TLAKOVÁ UPCHÁVKA

POZNÁMKA:


Vedenie vodiča N2XH-J 5x25 bude zrealizované cez výťahovú šachtu v zmysle STN 33 2000-5-52/2012
Protipožiarne prestupy budú zrealizované na 5 NP a pri vstupe vodiča do šachty v zmysle Vyhl.MVSRR č.94/2004 Z.z.
Rozvádzač / dodávka KONE s.r.o./ vyhotoví a inštalovať podľa STN EN 61439-1/2012

SADA ČÍSLO:



±0,000 = exist. 1.NP

Vypracoval:	Tomáš Perečko	
Zodp. projektant:	Tomáš Perečko	
Kontroloval:		

Názov stavby:	Prístavba výťahu k budove infekčného oddelenia FN Trenčín	
Investor:	FAKULTNÁ NEMOCNICA Trenčín Legionárska 28, 911 71 Trenčín	
Miesto stavby:	Legionárska, č.p.: 746/1 a 1744/14	
Stupeň projektu:	Projekt rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu	
Autor:	Ing.arch. Sobčák Jozef	Profesia:
HIP:	Ing.arch. Sobčák Jozef	NN
Kontroloval:	Ing.arch. Sobčák Jozef	Dát-Rev: 04/2021-05/2022
Stavebný objekt:	SO 01 - VÝŤAH	Mierka: 1:75
Názov výkresu:	REZ _ nový stav	Zakázka: 20191
		Číslo výkresu: 04