


LEGENDA	
	- RP3 - Podružný rozvádzač (N2XH-J 5x10)
	- svietidlo LED stropné - jestvujúce (N2XH-J 3x1,5)
	- svietidlo LED stropné - jestvujúce (N2XH-J 3x1,5)
	- svietidlo LED stropné - novonavrhané (N2XH-J 3x1,5)
	- svietidlo LED stropné - novonavrhané (N2XH-J 3x1,5)
	- svietidlo LED stropné - jestvujúce (N2XH-J 3x1,5)
	- senzor pohybový 360stupňov
	- spínač 1/0 (Hľadilo) nadomietkový 10A 230V IP20
	- vypínač 1 nadomietkový 10A 230V IP20
	- vypínač 5 nadomietkový 10A 230V IP20
	- vypínač 6 nadomietkový 10A 230V IP20
	- vypínač 5A/5B nadomietkový 10A 230V IP20
	- odbočovacia krabica



zobrazenie realizácie zásuvkových a svetelných obvodov

#### Px\*y (Px-y)

- Označenie elektrického zariadenia, vývodu:
  - ... prvé písmeno označuje značku rozvádzača z ktorého je obvod napojený RPx (Px-y, Px\*y)
  - ... prvé číslo označuje č. isitiča vývodu
  - ... druhé číslo označuje poradie el. prístroja na uvedenom vývode

Napojenie elektrickej inštalácie je zrealizované z rozvádzača RP3.  
Napojenie svetelných obvodov je zrealizované pomocou vodičov N2XH-J 3x1,5 /5x1,5 N2XH-0 3x1,5 /5x1,5  
Počas rekonštrukcie stavebných častí budú svetelené zdroje zdemontované a po rekonštrukcii znovu namontované na pozície vid'. projekt  
Elektrická inštalácia bude zrealizovaná pomocou káblových žľabov .  
Káblové žľaby musia byť inštalované podľa návodu od výrobcu.  
Uloženie vodičov bude zrealizované voľne v káblových žľaboch a rúrkach a pevne pripojené na svorkách inštalovaných prvkov

SADA ČÍSLO:



±0,000 = exist. 1.NP

Vypracoval: Tomáš Perečko  
Zodp. projektant: Tomáš Perečko  
Kontroloval: Tomáš Perečko



Názov stavby: **Lučenec OR PZ, rekonštrukcia elektroinštalácie**

Investor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Miesto stavby: OR PZ Lučenec, k.ú. Lučenec, č.p. 820/2

Stupeň projektu: stavebné povolenie vypracovaná  
v rozsahu pre realizáciu stavby

Autor: Ing.arch. Sobčák Jozef

HIP: Ing.arch. Sobčák Jozef

Kontroloval: Ing.arch. Sobčák Jozef

Stavebný objekt: SO 01 - Rekonštrukcia elektroinštalácie

Názov výkresu: **PÔDORYS 3.NP\_svetelné obvody**



Profesia:

ELI

Dátum: 12/2021

Mierka: 1:100

Zakázka: 000388-019

Číslo výkresu: 07