


LEGENDA

- RP5 - Podružný rozvádzač (N2XH-J 5x10)
- RV - Rozvádzač pre napojenie Výťahu
- sietidlo LED stropné - jestvujúce (N2XH-J 3x1,5)
- sietidlo LED nástenné - jestvujúce (N2XH-J 3x1,5)
- sietidlo LED stropné - novonavrhované (N2XH-J 3x1,5)
- sietidlo núdzové stropné LED so smerovníkom (N2XH-J 3x1,5)
- sietidlo LED stropné -jestvujúce (N2XH-J 3x1,5)
- senzor pohybový 360stupňov
- spínač č.1/0 (tlačidlo) nadomietkový 10A 230V IP20
- vypínač č.1 nadomietkový 10A 230V IP20
- vypínač č.5 nadomietkový 10A 230V IP20
- vypínač č.6 nadomietkový 10A 230V IP20
- vypínač č.5A/5B nadomietkový 10A 230V IP20
- odbočovacia krabica

SADA ČÍSLO:



±0,000 = exist. 1.NP

Px*y (Px-y)

- Označenie elektrického zariadenia, vývodu:
 - ... prvé písmeno označuje značku rozvádzača z ktorého je obvod napojený RPx (Px-y, Px*y)
 - ... prvé číslo označuje č. ističa vývodu
 - ... druhé číslo označuje poradie el. prístroja na uvedenom vývode

Inštalácia

Napojenie elektrickej inštalácie je zrealizované z rozvádzača RP5.
Napojenie svetelných obvodov je zrealizované pomocou vodičov N2XH-J 3x1,5 /5x1,5 N2XH-O 3x1,5 /5x1,5
Počas rekonštrukcie stavebných častí budú svetelené zdroje zdemontované a po rekonštrukcii znovu namontované na pozície vid'. projekt
Elektrická inštalácia bude zrealizovaná pomocou káblových žľabov .
Káblové žľaby musia byť inštalované podľa návodu od výrobcu.
Uloženie vodičov bude zrealizované voľne v káblových žľaboch a rúrkach a pevne pripojené na svorkách inštalovaných prvkov

Vypracoval:	Tomáš Perečko
Zodp. projektant:	Tomáš Perečko
Kontroloval:	Tomáš Perečko



Názov stavby:	Lučenec OR PZ, rekonštrukcia elektroinštalácie	 Bytčická 16, 010 01 Žilina tel.: 00421 - 907 / 830 485 e-mail: jozefsobcak@gmail.com
Investor:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava	
Miesto stavby:	OR PZ Lučenec, k.ú. Lučenec, č.p. 820/2	
Stupeň projektu:	stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby	
Autor:	Ing.arch. Sobčák Jozef	
HIP:	Ing.arch. Sobčák Jozef	Profesia:
Kontroloval:	Ing.arch. Sobčák Jozef	ELI
Stavebný objekt:	SO 01 - Rekonštrukcia elektroinštalácie	Dátum:
Názov výkresu:	PÔDORYS 5.NP_svetelné obvody	12/2021
		Mierka:
		1:50
		Zakázka:
		000388-019
		Číslo výkresu:
		11