



LEGENDA

	- RP0 - Podružný rozvádzač (N2XH-J 5x25)
	- Zásuvka nadomietková 2x2P+PE 230V/16A (N2XH-J 3X2,5)
	- Zásuvka nadomietková 2x2P+PE 230V/16A (N2XH-J 3X2,5)
	- Napojenie obvodu ventilátora (N2XH-J 3x2,5)
	- Hlavná uzemňovacia svorka č.2 (N2HX-J 1x16)
	- Stúpajúce vedenie - napojenie RP0
	- Stúpajúce vedenie - napojenie HUS*0
	- RP0 - N2XH-J 1x10

Inštalácia

Napojenie elektrickej inštalácie bude zrealizované z rozvádzača RP0.
Napojenie zásuvkových obvodov bude zrealizované pomocou vodičov N2XH-J 3x2,5/5x2,5.
Elektrická inštalácia bude zrealizovaná pomocou káblových žŕabov.
Káblové žŕaby musia byť inštalované podľa návodu od výrobcu.
Uloženie vodičov bude zrealizované voľne v káblových žŕaboch a rúrkach a pevne pripojené na svorkách inštalovaných prvkov.
Hlavná uzemňovacia svorka HUS*0 bude zrealizovaná v mieste pod RP0. Napojenie z HUS objektu vodičom N2XH-J 1x16.

Px*y (Px-y)

- Označenie elektrického zariadenia, vývodu:
... prvé písmeno označuje značku rozvádzača z ktorého je obvod napojený RPx (Px-y, Px*y)
... prvé číslo označuje č. ističa vývodu
... druhé číslo označuje poradie el. prístroja na uvedenom vývode

SADA ČÍSLO:



±0,000 = exist. 1.NP

Vypracoval: Tomáš Perečko
Zodp. projektant: Tomáš Perečko
Kontroloval: Tomáš Perečko



Názov stavby:	Lučenec OR PZ, rekonštrukcia elektroinštalácie	 Bytčická 16, 010 01 Žilina tel.: 00421 - 907 / 830 485 e-mail: jozef.sobcak@gmail.com
Investor:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava	
Miesto stavby:	OR PZ Lučenec, k.ú. Lučenec, č.p. 820/2	
Stupeň projektu:	stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby	
Autor:	Ing.arch. Sobčák Jozef	
HIP:	Ing.arch. Sobčák Jozef	Profesia: ELI
Kontroloval:	Ing.arch. Sobčák Jozef	Dátum: 12/2021
Stavebný objekt:	SO 01 - Rekonštrukcia elektroinštalácie	Mierka: 1:100
Názov výkresu:	PÔDORYS 1.PP_ zásuvkové obvody	Zakázka: 000388-019
		Číslo výkresu: 02