



LEGENDA

	- RP5 - Podružný rozvádzač (N2XH-J 5x10)
	- RV - Rozvádzač pre napojenie Výťahu
	- Zásuvka nadomietková 2x2P+PE 230V/16A (N2XH-J 3X2,5)
	- Napojenie obvodu klimatizácie do 3,6kW (N2XH-J 5x2,5)
	- Hlavná uzemňovacia svorka č.4 (N2HX-J 1x16)
	- Klesajúce vedenie - napojenie RP4 a RV
	- Klesajúce vedenie - napojenie HUS*4
U1	-5.02-RP4 -N2XH-J 1x10
U2	-5.03-RV- N2XH-J 1x10
U3	-strecha - K1 - N2XH-J 1x6

Px\*y (Px-y)

- Označenie elektrického zariadenia, vývodu:

... prvé písmeno označuje značku rozvádzača z ktorého je obvod napojený RPx (Px-y, Px\*y)

... prvé číslo označuje č. ističa vývodu

... druhé číslo označuje poradie el. prístroja na uvedenom vývode

Inštalácia

Napojenie elektrickej inštalácie bude zrealizované z rozvádzača RP5.

Napojenie zásuvkových obvodov bude zrealizované pomocou vodičov N2XH-J 3x2,5/5x2,5

Elektrická inštalácia bude zrealizovaná pomocou káblových žľabov.

Káblové žľaby musia byť inštalované podľa návodu od výrobcu.

Uloženie vodičov bude zrealizované voľne v káblových žľaboch a rúrkach a pevne pripojené na svorkách inštalovaných prvkov.

Napojenie Klimatizácie na streche bude zrealizované vodičom N2HX-J 5x2,5

Napojenie rozvádzača pre výťah bude zrealizované vodičom CHKE-R-J 5x10

Hlavná uzemňovacia svorka HUS\*4 bude zrealizovaná v mieste pod RP4. Napojenie z HUS objektu vodičom N2XH-J 1x16.

SADA ČÍSLO:

±0,000 = exist. 1.NP

Vypracoval:	Tomáš Perečko
Zodp. projektant:	Tomáš Perečko
Kontroloval:	Tomáš Perečko

Názov stavby:	Lučenec OR PZ, rekonštrukcia elektroinštalácie	<div><p>Bytčická 16, 010 01 Žilina tel.: 00421 - 907 / 830 485 e-mail: jozefsobcak@gmail.com</p></div>	
Investor:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		
Miesto stavby:	OR PZ Lučenec, k.ú. Lučenec, č.p. 820/2		
Stupeň projektu:	stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby		
Autor:	Ing.arch. Sobčák Jozef		
HIP:	Ing.arch. Sobčák Jozef	Profesia:	ELI
Kontroloval:	Ing.arch. Sobčák Jozef	Dátum:	12/2021
Stavebný objekt:	SO 01 - Rekonštrukcia elektroinštalácie	Mierka:	1:50
Názov výkresu:	PÔDORYS 5.NP_zásuvkové obvody	Zakázka:	000388-019
		Číslo výkresu:	12