


- LEGENDA**
- RP2 - Podružný rozvádzač (N2XH-J 5x10)
 - svietidlo LED stropné - jestvujúce (N2XH-J 3x1,5)
 - svietidlo LED nástenné - jestvujúce (N2XH-J 3x1,5)
 - svietidlo LED stropné - novonavrhované (N2XH-J 3x1,5)
 - svietidlo núdzové stropné LED so smerovníkom (N2XH-J 3x1,5)
 - svietidlo LED stropné - jestvujúce (N2XH-J 3x1,5)
 - senzor pohybový 360stupňov
 - spínač 1/0 (Hlaďidlo) nadomietkový 10A 230V IP20
 - vypínač č.1 nadomietkový 10A 230V IP20
 - vypínač č.5 nadomietkový 10A 230V IP20
 - vypínač č.6 nadomietkový 10A 230V IP20
 - vypínač č.5A/5B nadomietkový 10A 230V IP20



Px*y (Px-y)

- Označenie elektrického zariadenia, vývodu:
- prvé písmeno označuje značku rozvádzača z ktorého je obvod napojený RPx (Px-y, Px-y)
- prvé číslo označuje číslo ističa vývodu
- druhé číslo označuje poradie el. prístroja na uvedenom vývode

Napojenie elektrickej inštalácie je zrealizované z rozvádzača RP2.
Napojenie svetelných obvodov je zrealizované pomocou vodičov N2XH-J 3x1,5 /5x1,5 N2XH-0 3x1,5 /5x1,5
Počas rekonštrukcie stavebných častí budú svetelné zdroje zdemontované a po rekonštrukcii znovu namontované na pozície vid' projekt
Elektrická inštalácia bude zrealizovaná pomocou káblových žŕtabov .
Káblové žŕtaby musia byť inštalované podľa návodu od výrobcu.
Uloženie vodičov bude zrealizované voľne v káblových žŕtaboch a rúrkach a pevne pripojené na svorkách inštalovaných prvkov

SADA ČÍSLO:



±0,000 = exist. 1.NP

Vypracoval:	Tomáš Perečko
Zodp. projektant:	Tomáš Perečko
Kontroloval:	Tomáš Perečko

Názov stavby:	Lučenec OR PZ, rekonštrukcia elektroinštalácie	<p>Bytická 16, 010 01 Žilina tel.: 00421 - 907 / 830 485 e-mail: jozefsobcak@gmail.com</p>
Investor:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava	
Miesto stavby:	OR PZ Lučenec, k.ú. Lučenec, č.p. 820/2	
Stupeň projektu:	stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby	
Autor:	Ing.arch. Sobčák Jozef	
HIP:	Ing.arch. Sobčák Jozef	Profesia: SK
Kontroloval:	Ing.arch. Sobčák Jozef	Dátum: 12/2021
Stavebný objekt:	SO 01 - Rekonštrukcia elektroinštalácie	Mierka: 1:100
Názov výkresu:	PÔDORYS 2.NP_svetelné obvody	Zakázka: 000388-019
		Číslo výkresu: 05