

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Výstavba Domova pro seniory Opavská 2,4 Šternberk – stavební práce |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | Z2019-008172 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Město Šternberk |
| Sídlo: | Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk |
| IČ: | 00299529 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | otevřené řízení |
| 1.6. Limit veřejné zakázky: | podlimitní |

Zadavatel v zadávacím řízení zastoupen společností RTS, a. s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti poskytuje zadavatel následující odpověď:

DOTAZ 1

Vzhledem k nejasným geologickým podmínkám (viz IGP průzkum: suť G3 x skalní podloží R4) Vás žádáme o zaslání statického výpočtu pilot. S ohledem na stísněné prostoty stavby a navržené průměry pilot d 400 a 600 mm by byla vhodná technologie CFA, ale bez zatížení pilot nejsme schopni posoudit jejich proveditelnost dle PD.

ODPOVĚĎ 1

Délka pilot je posouzena vzhledem k maximální délce při podmínkách vrtatelného podloží. Podle IGP nejde přesně zjistit kde je hranice skalního podloží, do které by piloty měly být opřeny. Ta se bude po staveništi měnit. Pokud se při vrtání narazí na skalní podloží, piloty v něm budou ukončeny. Kritériem je zavrtání do skalního podloží min. 1,0 m u vnitřních pilot a 0,6 u obvodových. Proto je stanovena maximální délka pilot, případné zkrácení pilot bude podle hloubky skalního podloží. Maximální zatížení na vnitřní piloty průměru 600 mm je cca 1000 kN, u obvodové pak cca 750 kN. U technologie CFA je obtížněji rozeznatelná hranice skalního podloží. Záleží na zkušenostech a znalostech zhotovitele místních podmínek na staveništi. V průběhu výstavby bude nutné pečlivě posuzovat každou prováděnou pilotu.

INFORMACE 1

Na základě poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek a upravuje tak Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

- | | |
|--------------------|---|
| Bod III.3.1.) nově | Lhůta pro doručení nabídek: |
| | Datum: 20. 5. 2019 Čas: 10:00 hodin |
| Bod III.3.4.) nově | Podmínky pro otevírání nabídek: |
| | Datum: 20. 5. 2019 Čas: 10:10 hodin |

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.