

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

- 1.1. Název veřejné zakázky: **Výstavba Domova pro seniory Opavská 2,4 Šternberk – stavební práce**
- 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: **Z2019-008172**
- 1.3. Identifikační údaje o zadavateli
 Název: **Město Šternberk**
 Sídlo: **Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk**
 IČ: **00299529**
- 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: **veřejná zakázka na stavební práce**
- 1.5. Forma zadávacího řízení: **otevřené řízení**
- 1.6. Limit veřejné zakázky: **podlimitní**

Zadavatel v zadávacím řízení zastoupen společností RTS, a. s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti poskytuje zadavatel následující odpověď:

DOTAZ 1

Ve výkazu výměr - Hlavní soupis, jsou uvedeny následující položky:

725.	H	61124261	Poplachový požární spínač	kus	2,000		-	CS ÚRS 2017 01
Plný popis: Poplachový požární spínač								
726.	H	61124263	Kouřový senzor	kus	2,000		-	CS ÚRS 2017 01
Plný popis: Kouřový senzor								
727.	H	61124264	Dešťový senzor	kus	2,000		-	CS ÚRS 2017 01
Plný popis: Dešťový senzor								

V projektové dokumentaci jsme nedohledali specifikaci prvků, která je potřeba k řádnému ocenění položek.

Prosíme o doplnění specifikace.

ODPOVĚĎ 1

Položky v rozpočtu jsou pro okno ozn. „SO4“, dle výkresu č. D10 – viz popis vykopírovaný popis z tohoto výkresu:

SO4	ODVĚTRÁNÍ "CHOC" SPECIÁLNÍMI ELEKTRICKY OTEVÍRACÍMI STŘEŠNÍMI OKNY PRO ODVOD KOUŘE - OHEL VYKLOPENÍ 21"	2KS
	NAPOJENO NA EPS, MOŽNOST EL. OTEVÍRÁNÍ PRO VĚTRÁNÍ, AERODYN. OČINNÁ PLOCHA = 0,28M ² ČIDLO PROTI DEŠTI - VIZ POŽADAVKY "PBR", ROZMĚR OKNA 650/1400MM, MOTOR - 24V DC/1A OTEVŘENÍ BUDE IMPULSEM EPS PŘI VYHLÁŠENÍ STAVU "POŽÁR" TENTO STAV BUDE NADŘAZEN VŠEM REŽIMŮM. UW = 1,2 W/M ² K	
PVC ø100MM	DŘEVĚNÝ RÁM, OKNA SLOUŽÍ I PRO PŘETLAKOVÉ VĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY TYPU B BEZ POŽ. PŘEDSÍŇI. POŽADOVANÝ PRŮTOK VZDUCHU 7250 M ³ /H NA JEDNO OKNO PŘI NASTAVENÉM POŽADOVANÉM PŘETLAKU. PŘI OTEVŘENÍ ÚNIK. DVEŘÍ NUTNO REGULOVAT TLAK - OTEVÍRÁNÍ A PŘIVÍRÁNÍ OKNA. SOUČÁSTÍ DODÁVKY I VEŠKERÉ POTŘEBNÉ ZAŘÍZENÍ PRO OVLÁDÁNÍ - ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA (BEZPEČNOSTNÍ CENTRÁLA), POTŘEBNÁ ČIDLA, PROPOJOVACÍ HADIČKY, KONCOVÁ KRABÍČKA NA FÁŠADU S OCHRANOU KRYTKOU, PROPOJ. KABELÁŽ PROVEDENÍ V SOULADU S PŘÍSLUŠ. PŘEDPISY A DLE NOREM. UMÍSTĚNÍ ČIDEL ŘEŠÍ DODAVATEL STAVBY V RÁMCI SVÉ, DODÁVKY DODAVATEL JE GARANTEM FUNKČNOSTI DANÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ POTŘEBNÝCH ZKOUŠEK DLE POŽADAVKY PŘÍSLU. NOREM (ČSN).	SP4

Zařízení musí zabezpečit kompatibilitu s pol. 720 – okno s motorovou jednotkou a pol. 724 – elektrické otevírání. Nelze přesně uvést typ výrobku, protože není známo, jaký systém dodavatel použije. Mělo by se jednat o ucelený systém.