

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

- 1.1. Název veřejné zakázky: **Výstavba Domova pro seniory Opavská 2,4 Šternberk – stavební práce**
- 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: **Z2019-008172**
- 1.3. Identifikační údaje o zadavateli
 Název: **Město Šternberk**
 Sídlo: **Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk**
 IČ: **00299529**
- 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: **veřejná zakázka na stavební práce**
- 1.5. Forma zadávacího řízení: **otevřené řízení**
- 1.6. Limit veřejné zakázky: **podlimitní**

Zadavatel v zadávacím řízení zastoupen společností RTS, a. s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti poskytuje zadavatel následující odpověď:

DOTAZ 1

U veškerých oken není uvedeno, jestli je dělicí mřížka na jednotlivých křídlech oken nalepovací, nebo jestli je pevná. Tato specifikace oken výrazně ovlivní cenu oken. Prosím o upřesnění.

ODPOVĚĎ 1

Členění oken je myšleno na sklech – tedy na silikonu z obou stran.



DOTAZ 2

Nesoulad ve výkazu výměr a výpisem vnitřních dveří, např. dveře D1 A D1A. Ve výkazu výměr je uvedeno, že větrací mřížka je pouze u D1A, ale dle výpisu dveří je mřížka i na dveřích D1. Prosím o upřesnění.

609.	H	7663-D01	dod, dveře vni 600/1970 1kř., plné, CPL fólie, dle PSV ozn."D1" - vč. kování a zámku	kus	3,000
610.	H	7663-D01-ODM	dod, dveře vni 600/1970 1kř., plné, CPL fólie, dle PSV ozn."D1" - vč. kování a zámku, 2x větrací mřížka	kus	1,000

ODPOVĚĎ 2

Dle specifikace výplní, výkres č. D 21, jsou 4ks dveří „D1“ z toho 1ks je s mřížkou a 2 ks dveří „D1A“ z toho 1ks s mřížkou:

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR š x v [mm]	2PP	1PP	1VP	2VP	2-3VP	4VP	KUSŮ CELK.
D1 D.M.		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ - FÓLIE - VČETNĚ OCELOVÉ HRANATÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ UPŘESNÍ INVESTOR DVEŘE BEZ PRAHU DVEŘNÍ MŘÍŽKA D.M. NAHOŘE I DOLE MČ.023 - 1KS	600x1970	L	-	1	2	-	-	3
				P	-	-	1	-	-	1
D1A D.M.		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ - FÓLIE - VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - SKRYTÉ PANTY !! KOVÁNÍ UPŘESNÍ INVESTOR DVEŘE BEZ PRAHU DVEŘNÍ MŘÍŽKA D.M. NAHOŘE I DOLE MČ.023 - 1KS	600x1970	L	-	1	-	-	-	1
				P	-	1	-	-	-	1

Výkaz výměr

609.	H	7663-D01	dod, dveře vni 600/1970 1kř., plné, CPL fólie, dle PSV ozn."D1" - vč. kování a zámku	kus	3,000	
------	---	----------	--	-----	-------	--

Plný popis:

610.	H	7663-D01-ODM	dod, dveře vni 600/1970 1kř., plné, CPL fólie, dle PSV ozn."D1" - vč. kování a zámku, 2x větrací mřížka	kus	1,000	
------	---	--------------	---	-----	-------	--

Plný popis:

611.	H	7663-D01A	dod, dveře vni 600/1970 1kř., plné, CPL fólie, dle PSV ozn."D1A" - vč. kování a zámku, skryté panty	kus	1,000	
------	---	-----------	---	-----	-------	--

Plný popis:

612.	H	7663-D01A-DM	dod, dveře vni 600/1970 1kř., plné, CPL fólie, dle PSV ozn."D1A" - vč. kování a zámku, skryté panty, 2x větrací mřížka	kus	1,000	
------	---	--------------	--	-----	-------	--

DOTAZ 3

Detail napojení terasy na atiku – **detail D3 a D4**. V Detailu je uvedena kompresní páska, v položkách jsme ji však nenašli. Prosím o vysvětlení. Chybí množství.

ODPOVĚĎ 3

Ano, dodávka kompresní pásky chybí. Všichni dodavatelé si ve svém soupise stavebních prací upraví níže uvedené položky následovně.

Původní položky č. 475 se ruší a nahrazuje novou položkou uvedenou níže:

475.			Dodávka montáž kompresní pásky	m	91,74	
------	--	--	--------------------------------	---	-------	--

Původní položky č. 475 se ruší a nahrazuje novou položkou uvedenou níže:

476.			neobsazeno	-	-	
------	--	--	------------	---	---	--

DOTAZ 4

Detail napojení terasy na atiku – **detail D4**. V místě přesahu OSB desky přes ŽB atiku postrádáme ocelové konzolky, které cca po 1 metru mají podepírat přesah OSB desky. Domníváme se, že uvedené řešení bez ocelových konzolek nebude správně fungovat.

ODPOVĚĎ 4

Bude fungovat, ocelové konzolky po 1m nic neřeší, musely by být velmi na husto. Koruna atiky není určena pro nějaké velké zatížení, jen sníh co tam napadá. Chůze ani jiné zatížení na atice se nepředpokládá.

INFORMACE 1

Na základě poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek a upravuje tak Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

Bod III.3.1.) nově Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: **24. 5. 2019** Čas: **10:00 hodin**

Bod III.3.4.) nově Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: **24. 5. 2019** Čas: **10:10 hodin**

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.