

DETAIL PODLAHY S PODLAHOVÝM VYKUROVANÍM



LEGENDA

POTRUBIA

- vykurovací okruh prívodný 70°C
- vykurovací okruh vratný 55°C
- vykurovací okruh podlahového vykurovania prívodný 43°C
- vykurovací okruh podlahového vykurovania vratný 36°C
- potrubie v ochrannej rúrke

ROZVODY K ROZDEĽOVAČU OD ZDROJA TEPLA VEDENÉ V PODLAHE POD SYSTÉMOVOU DOSKOU REHAU Noppenplatte Varionova 30-2
V PRÍDAVNEJ TEPEL. IZOLÁCII
- Z RÚROK REHAU RAUTITAN FLEX SPÁJANÝCH LISOVANÝMI FITTINGAMI
(IZOLOVANÉ IZOLÁCIOU Z PENOVÉHO POLYETYLÉNU zn. MIRELON PREDPÍS. HRÚBKY)
OKRUH PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA NA SYSTÉMOVEJ DOSKE REHAU Noppenplatte Varionova 30-2 Z RÚROK REHAU RAUTHERM S - D17

ARMATÚRY

RV - vyvažovací ventil HERZ STROMAX, DN15

ZARIADENIA

RZ 1 - 1. NP (10) - kombinovaný rozdeľovač a zberač pre podlahové vykurovanie s 10 okruhmi REHAU HKV-D v skrinke pre podomietkovú montáž s miešacou sadou na nastavenie pevnej hodnoty
RZ 2 - 1. NP (4) - kombinovaný rozdeľovač a zberač pre podlahové vykurovanie so 4 okruhmi REHAU HKV-D v skrinke pre podomietkovú montáž s miešacou sadou na nastavenie pevnej hodnoty

POZNÁMKA

- PO MONTÁŽI CELÚ SÚSTAVU HYDRAULICKY VYREGULOVAŤ !!
- PRI PRECHODE POTRUBÍ V PODLAHE CEZ MURIVO VLOŽIŤ POTRUBIE DO CHRÁNIČKY !!

t_e = -11°C, B=8 $Pa^{0,67}$

HLAVNÝ ARCHITEKT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Stanislav Švec - SAPRO Technické vybavenie budov Projekcia stavieb Farská 65, Hrnčiarovce nad Parnou
Ing. Martin Baláž	Ing. Stanislav Švec	Ing. Jana Scherhauferová	
INVESTOR	Obec Ružindol		
MIESTO STAVBY	parc.číslo 614/1, 614/2, k.ú. Ružindol		
NÁZOV STAVBY	Prístavba k objektu MŠ Základná škola s materskou školou Ružindol		FORMÁT 16 x A4 DÁTUM 10/2020 ARCHÍV 204/20
DRUH PROJEKTU : Projekt pre stavebné povolenie : časť E1.6 Vykurovanie			
NÁZOV VÝKRESU	Pôdorys prízemia	MIERKA 1:50	Č.VÝKRESU UK-2