



LEGENDA MIESTNOSTÍ :

Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PROSTREDIE PODĽA STN 33 2000-5-51	INT.OSV.
1.01	ZÁDVERIE	III	100 lx
1.02	ŠATŇA	III	200 lx
1.03	HERŇA/JEDÁLEŇ	III	250 lx
1.04	SPÁĽŇA	III	250 lx
1.05	UMYVÁREŇ	III*)	250 lx
1.06	WC	III	150 lx
1.07	ŠATŇA UČITEĽKY	III	150 lx
1.08	WC PREDSEIŇ UČITEĽKY	III	100 lx
1.09	WC UČITEĽKY	III	100 lx

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČIEK:

	NN ROZVÁDZAČ		A - SVIETIDLO VNÚTORNÉ PODHLADOVÉ MAX 2x36W T8 kód OS-RE236N-01
	HLAVNÁ UZEMŇOVACIA SVORKA OBJEKTU - EPS2		B - SVIETIDLO VNÚTORNÉ PODHLADOVÉ MAX 4x18W T8 kód C05-RES418P_BEM
	JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ (radenie 1)		C - SVIETIDLO VNÚTORNÉ PODHLADOVÉ PHILIPS 59465/31/E1-LED MESON 13W
	SÉRIOVÝ PREPÍNAČ (radenie 5)		D - SVIETIDLO VNÚTORNÉ STROPNÉ 1xLED 12W, 3in1, 1080lm, STR-RD 255
	STRIEDAVÝ PREPÍNAČ (radenie 6)		E - SVIETIDLO VONKAJŠIE NÁSTENNÉ 1xLED/12W/230V IP65
	KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ (radenie 7)		NO - NÚDZOVÉ SVIETIDLO SVIETIDLO NÁSTENNÉ 1xLED/13/230V IP20
	STRIEDAVÝ PREPÍNAČ (radenie 5B)		
	JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA 230V, 16A		
	VÝVOD 230V, 50Hz		
	SLABOPRÚDOVÁ ZÁSUVKA (PC, DT, ŠT, TV)		

NAPĚTOVÁ SÚSTAVA: 3/N/PE;AC;50Hz;400/230V;TN-S

ZAISTENIE BEZPEČNOSTI V SÚLADE S STN EN 61140:2004

Ochranné opatrenie:

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2019

kap. 411: Samočinné odpojenie napájania

čl. 411.2: Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) :

- A.1. Základná izolácia živých častí.
- A.2. Zábrany alebo kryty.

čl. 411.3: Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) :

- 411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
- 411.3.2: Samocinné odpojenie pri poruche
- 411.3.3: Požiadavky na zásuvky - doplnková ochrana RCD
- 411.3.4: Požiadavky na obvody so svetidlami v TN a TT

kap. 415: Doplnková ochrana:

čl. 415.1: Prúdové chrániče RCD

čl. 415.2: Doplnkové ochranné pospájanie

HLAVNÝ PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	STUPEŇ:
Ing. Martin Baláž	Ing. Anton Horváth	Ing. Anton Horváth	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY
INVESTOR: Obec Ružindol			FORMÁT: 4x A4
NÁZOV A MIESTO STAVBY :			DÁTUM: október 2020
Prístavba k objektu MŠ ZŠ s MŠ Ružindol, parc. č. 614/1, 614/2, k. ú. Ružindol			ZÁK. ČÍSLO: 1210/Hh-20
			LIST/LISTOV: 1/1
PROFESIA: ELEKTRO - SILNOPRÚD			STAV. OBJ.: SO E1.3
NÁZOV VÝKRESU : ELEKTROINŠTALÁCIA			MIERKA: Č. VÝKRESU
			1:50
			E1.3-2