

NAVRHOVANĆ KANALIZAĹNĆ PRĎPOJKA VEREJNĆ Ę ASş - PVC 160 dl. 7, 50 m
- K1- GRAVITACNA SPLASKOVA

NAVRHOVANĆ KANALIZAĹNĆ PRĎPOJKA DOMOVA CASş - PVC 140 dl. 7, 0 m
- K2 - GRAVITACNA SPALSKOVA

NAVRHOVANA KANALIZACNA PRIPOJKA DOMOVA CASş TLAKOVA
PREĘ ERPĆVACIE POTRUBIE Z PREĘ ERPĆVACEJ ĠACHTY (Ę Ġ) DO KANALIZACNEJ
ĠACHTY (KĠ) DO KANALIZACNEJ SACHTY PVC 50 dl. 5, 0 m - K3 - TLAKOVA SPALSKOVA

LEGENDA :

V – VÝTLAČNÉ POTRUBIE DO NAVRHOVANEJ ŠACHTY NA PRÍPOJKE KANALIZAĆNEJ SPLAŚKOVEJ PRÍPOJKE PE ø50 – cca 5,0 bm

PŚ – PREČERPÁVACIA ŠACHTA – PREFABRIKOVANÁ
POKLOP 98.50 ,DNO ŠACHTY 95,95

Ć – KALOVÉ ĆERPADLO BF–05UN
Q=12,6 $m^3.h^{-1}$,h = 10,0 m , 0,5 kW , DN 32 , 230/400

P – ZAÚSTENIE SPLAŚKOVEJ KANALIZÁCIE DNO POTRUBIA 97,15
OD JESTV.DVOJDOMU – GRAVITACNA

UV – UZATVÁRACÍ VENTIL DN 32

SK – SPATNÁ KLAPKA DN 32

PRED ZAĆATÍM VYKOPOVÝCH PRÁC INVESTOR ZABEZPEĆI PRESNÉ VYTÝĆENIE VŠETKÝCH JESTVUJÚCICH PODZEMNÝCH INŹ. SIETÍ.

Rekonštrukcia objektu–dvojdom
zmena užívania objektu–núdzové bývanie

Investor: Mesto Nitra , Štefánikova trieda č.60 , Nitra
štatutárny zástupca: Marek Hattas, Primátor

Miesto stavby: Biovetská č.36, Nitra–Dolné Krškany
k.ú. Dolné Krškany , č.36,p.č. 748/19,22,85,86,87

DETAIL PRECERPAVACEJ SACHTY NA TLAKOVEJ KANALIZACÍI-DOMOVA CÁŠŤ

ČÍSLO VÝKRESU
IS2