



### LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>
0.01	SCHODISKO	4,15
0.02	CHODBA	5,36
0.03	SKLAD–POTRAVIN	9,03
0.04 *	UPRATOV. MIESTNOSŤ KOTOLŇA WC	3,68
0.05 *	PRÁČOVŇA, SUŠIAREŇ	7,92
0.06	SKLAD–NÁBYTKU	22,77
0.07	SCHODISKO	4,14
0.08	CHODBA	5,20
0.09	SKLAD–PRÁDLA	9,00
0.10 *	KOTOLŇA WC UPRATOV. MIESTNOSŤ	3,68
0.11 *	PRÁČOVŇA, SUŠIAREŇ	7,92
0.12	SKLAD	15,47
0.13	SKLAD–SAPONÁTOV	7,10

\* inštaláciu realizovať v zmysle  
STN 33 2000–7–701

### NAPĀŤOVÉ SÚSTAVY:

~3/PEN AC 400/230V,50Hz,TN–C	~3/PE/N AC 400/230V,50Hz,TN–C–S
~3/N/PE AC 400/230V,50Hz,TN–S	

### OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

ŽIVÉ ČASTI: IZOLÁCIU, KRYTMI NA ZARIADENIACH

NEŽIVÉ ČASTI: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPĀJANIA V SIETI TN,  
DOPLNKOVÝM POSPĀJANÍM A PRÚDOVÝM CHRĀNÍČOM

### PROSTREDIE A TRIEDY VONKAJŠÍCH VPLYVOV:

POZRI SÚČASŤ PD: PROTOKOL URČENIA PROSTREDIA A VONKAJŠÍCH  
VPLYVOV Č. 020522/ZA

### POZNĀMKY:

PRI VÝBERE SVIETIDIEL TREBA DODRŽAŤ KRYTIE IP A NEPREKRÓČIŤ  
POVOLENÉ ODBERY NA SVETELNÝ OKRUH.  
SPĀNAČE PRE OVLĀDANIE SVIETIDIEL SA INŠTALUJÚ NA MIESTACH  
VYZNAČENÝCH VO VÝKRESE VO VÝŠKE +1,20M NAD ÚROVŇOU PODLAHY.  
ZÁSUVKY OZNAČENÉ V=1200, V=600 BUDÚ INŠTALOVANÉ +1,20M A  
+0,60M OD PODLAHY.  
OSTATNÉ ZÁSUVKY SA NAINŠTALUJÚ +0,40M OD PODLAHY.  
VODIČE A KÁBLE PRE JEDNOTLIVÉ OKRUHY INŠTALOVAŤ POD OMIETKU,  
PRĀPADNE DO KÁBLOVÝCH CHRĀNÍČIEK, DO PODLAHY ALEBO DO  
PODHLADU.  
SPĀNAČE A ZÁSUVKY SA OSADIA DO PRĀSTROJOVÝCH KRABÍČ TYPU KO68,  
RESP. KP68.  
SPĀJANIE A ODBOČOVANIE VODIČOV JE RIEŠENÉ VO SVORKOVNICOVÝCH  
KRABICIACH S VIEČKOM, TRANSPARENTNÝMI SVORKOVNICAMI WAGO.

### LEGENDA SVETELNÝCH VÝVODOV A PRĀSTROJOV

POZRI VÝKRES č. E–02!

TENTO VÝKRES JE ORIGINĀL, JEHO KOPĀIROVANIE JE TRESTNÉ PODĻA § 21, odst. d., zákona č.383/1997 Z.z.!

INVESTOR	Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, Nitra			<div>HZ-ELEKTRO s.r.o.</div> <div>HZElektros.r.o@gmail.com</div> <div>tel: 0908 707 551</div>
NÁZOV STAVBY	PD REKONŠTRUKCIA+ZMENA UŽÍVANIA OBJEKTU- BIOVETSKA 36 NITRA- NÚDZOVÉ BYVANIE			
MIESTO/Č. PARCELY	Nitra–Biovetska 36, č. parc. 748/19,22,85,86			
AUTORI	Ing. Jiří Bárta			
GP	Ing. Jiří Bárta			
HIP	Ing. Jiří Bárta			<div>2 x A4</div> <div>1:70</div> <div>07/2022</div> <div>ČÍSLO VÝKRESU</div> <div>SP</div> <div>E-03</div>
ZODP.PROJEKTANT	HZ–Elektro s.r.o., Mojzesovo 364, 941 04 Mojzesovo			
VYPRACOVAL	Róbert Zátopek, registračné číslo: 399/4/2008, EZ–P–E2–A	FORMÁT		
ČASŤ PD	ELEKTROINŠTALÁCIA NN	MIERKA		
PS, SO	S.O.01- REKONŠTR. OBJ. Biovetská 36, dvoj dom	DÁTUM		
OBSAH VÝKRESU	SVETELNÉ A ZÁSUVKOVÉ OBVODY - 1.PP	STUPEŇ		