

odstupová vzdialenosť od
stáčacej plochy v zmysle STN
920800 d = 13,1 m

odstupová vzdialenosť od Bencolaru 6,5
m v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.

areálový vodovod

nn rozvod

DIELNA

STUDŇA

POTRUBIE ZRUŠENÉ
POTRUBIE PREPOJENÉ

STÁČANIE

ŠATNE

PO NÁDRŽ 35 m3

PARKOVISKO

PHM - BENKALOR

jestvujúca stavba
dielna

NAVRHOVANÉ OBJEKTY
SPEVNENÉ PLOCHY
DOČASNÉ ZÁBERY - VÝKOPY

±0,000 =
Súradnicový systém: JTSK
Výškový systém: BpV

HLAVNÝ ARCHITEKT #Celé jméno kontaktu	
ZODP. PROJEKTANT ####	
VYPRACOVAL ####	
INVESTOR #Celé jméno klienta	

ES Piešťany - Vodovodná prípojka,
Požiarna ochrana a PHM - Benkalor

C.2 SITUÁCIA OSADENIE OBJEKTOV

FORMÁT A3	DÁTUM A3	STUPEŇ ####	Č. ZÁKAZKY #ČProj
MIERKA			
Č. VÝKRESU 02		ID REVIZE	