



LEGENDA MIESTNOSTI

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]
3.01	CHODBA	36,00
3.02	KANCELÁRIA	12,47
3.03	KANCELÁRIA	12,02
3.04	KANCELÁRIA	12,81
3.05	PREDSEŇ WC	2,70
3.06	WC MUŽI	6,00
3.07	PREDSEŇ WC	2,06
3.08	WC ŽENY	1,20
3.09	KUCHYNKA	11,83
3.10	KANCELÁRIA	12,61
3.11	KANCELÁRIA	24,97
3.12	KANCELÁRIA	12,47
3.13	KANCELÁRIA	15,05
3.14	KANCELÁRIA	12,47
3.15	KANCELÁRIA	25,30

Σ 199,96 m2

Pôdorys 3.NP

Napäťová sústava : 3/PE/N, AC, 400/230V, 50Hz, TN–S
Ochrana pred ZEP : STN 33 2000–4–41
ochranné opatrenie – samočinným odpojením napájania
doplnková ochrana – prúdový chráničom
Prostredie : STN 33 2000–5–51 vid. Technická správa
Bleskozvod : STN EN 62 305–1..5

Legenda a popis:

⊠ A	svietidlo LED zapustené v kazetovom podhlde 600x600mm do 40W, 230V, 50Hz, IP20
▮ B	svietidlo LED prisadené 300/1200mm do 40W, 230V, 50Hz, IP20
⊗ C	svietidlo LED prisadené stropné do 30W, 230V, 50Hz, IP20
⊗ D	svietidlo LED prisadené stropné 600x600mm do 40W, 12V, IP20
⌋	spínač č.1 zapustený
⌋	spínač č.5 zapustený
⌋	spínač č.6 zapustený
⌋ x2	zásuvka jednoduchá zapustená 16/230
⌋ x2	zásuvka dvojité zapustená 16/230
⌋ FTP	zásuvka jednoduchá apustená 16/230 3P IP44
▮ R1-R5	datová zásuvka
Ⓜ	rozdávzač č.1, č.2, č.3, č.4, č.5
Ⓜ	napájnie ventilátora 230V
Ⓜ	napájanie obehového čerpadla

ELEKTROINŠTALÁCIA

	projektant	Ing.Ludovít Koháni				
	miesto stavby	Vranov nad Topľou, ul. Čemernianska 136			archívne číslo	
	investor	Lesy SR š.p., OZ Vihorlat			dátum 06.2022	
	objekt	SO-01 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA - stavebné úpravy			účel VYBER Z., REAL.	
	stavba	AB VRANOV - stavebné úpravy vnútorných priestorov			formát 2xA4	
	obsah	PôDORYS 3.NP			kópia číslo	výkres číslo 04
			mierka 1:100			