

LEGENDA MIESTNOSTI

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]
1.01	CHODBA	43,47
1.02	KANCELÁRIA	12,47
1.03	KANCELÁRIA	12,02
1.04	KANCELÁRIA	12,82
1.05	SCHODISKO	12,90
1.06	WC MUŽI	8,71
1.07	WC ŽENY	3,25
1.08	KUCHYNKA	3,15
1.09	KANCELÁRIA	16,73
1.10	KANCELÁRIA	12,81
1.11	KANCELÁRIA	12,66
1.12	SKLAD	3,75
1.13	KUCHYNKA	3,52
1.14	SEKRETARIÁT	14,30
1.15	KANCELÁRIA RIADITEĽA	30,00
1.16	KANCELÁRIA	13,25
1.17	KANCELÁRIA	12,80
1.18	KANCELÁRIA	25,90
1.19	ZÁDVERIE	10,50
1.20	SERVEROVŇA	14,60
1.21	KANCELÁRIA	12,80
1.22	KANCELÁRIA	12,56

Σ 304,97 m2

PôDORYS 1.NP

Napäťová sústava : 3/PE/N, AC, 400/230V, 50Hz, TN–S
Ochrana pred ZEP : STN 33 2000–4–41
ochranné opatrenie – samočinným odpojením napájania
doplnková ochrana – prúdový chráničom
Prostredie : STN 33 2000–5–51 vid. Technická správa
Bleskozvod : STN EN 62 305–1..5

Legenda a popis:

- ☒ A

☒ B

☒ C

☒ D

⚡

⚡ x2

⚡ FTP

☒ R1-R5

Ⓜ

Ⓜ
- svietidlo LED zapustené v kazetovom podhlde 600x600mm do 40W, 230V, 50Hz, IP20

svietidlo LED prisadené 300/1200mm do 40W, 230V, 50Hz, IP20

svietidlo LED prisadené stropné do 30W, 230V, 50Hz, IP20

svietidlo LED prisadené stropné 600x600mm do 40W, 12V, IP20

spínač č.1 zapustený

spínač č.5 zapustený

spínač č.6 zapustený

zásuvka jednoduchá zapustená 16/230

zásuvka dvojité zapustená 16/230

zásuvka jednoduchá apustená 16/230 3P IP44



datová zásuvka

rozdávzač č.1, č.2, č.3, č.4, č.5

napájnie ventilátora 230V

napájanie obehového čerpadla

ELEKTROINŠTALÁCIA

	projektant	Ing.Ľudovít Koháni					
	miesto stavby Vranov nad Topľou, ul. Čemernianska 136				archívne číslo		
	investor	Lesy SR š.p., OZ Vihorlat					
	objekt	SO-01 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA - stavebné úpravy			dátum	06.2022	
	stavba	AB VRANOV - stavebné úpravy vnútorných priestorov			účel	VYBER Z., REAL.	
					formát	2xA4	
	obsah	PôDORYS 1.NP		mierka	kópia číslo	výkres číslo	02
				1:100			