

LEGENDA ZTI:



- KANAL.POTRUBIE SPLAŠKOVÉ
- PRIPOJOVACIE POTRUBIE KANALIZ.
- POTRUBIE ST. VODY
- POTRUBIE TEPLEJ VODY
- POTRUBIE CÍRKULÁCIE TEPLEJ VODY
- UMÝVADLOjestv.,BATERIA PAKOVA
- WC KOMBI jestv.
- VÝLEVKA jestv., BATÉRIA
- SPRCHA jestv., SPRCHOVÁ BATER.PAKOVÁ
- PISOÁR jestv., TLAKOVÝ OPLACHOVÝ VENTIL
- VPUST PODLAHOVÝ
- ODPAD.POTRUBIE SPLAŠKOVÉ
- POTRUBIA STÚPAJÚCE
- POTRUBIA KLESAJÚCE
- PRIEBEŽNE VEDENÉ POTRUBIA
- ČISTIACI KUS PVC-110
- DVIERKA
- GUĽOVÝ UZÁVER DN25
- VETRAČIA HLAVICA
- SPATNÁ KLAPKA

DET."A"

ARMATÚRY NA CÍRK.POTRUBÍ ARMAT.NA POTRUBÍ ST.VODY

- UZÁVER GK-15
- MECHANICKÝ FILTER DN15
- VYPÚŠŤACÍ DN15(kontrola SK)
- SPATNÁ KLAPKA SKDN15
- 0,073 kW, 230V+ spínacie hodiny
- Obehové čerpadlo - Čerpadlo Wilo-Star-Z 15/7-3
- UZÁVER GK-15
- UZÁVER DN32 s vypúšť.
- Filter DN32
- REDUKČ.VENTIL
- SK- DN32
- MANOMETER
- POISTNÝ +SPÄTNÝ TE1487 DN20 (súčasť dodávky ohrievača )
- VYPÚŠŤACÍ OP=0,40 MPa

ZDRAVOTECHNIKA

	projektant	Ing.Ľudovít Koháni					
	ZTI	Ing.Senaj					
	miesto stavby Vranov nad Topľou, ul. Čemernianska 136						
	investor	Lesy SR š.p., OZ Vihorlat				archívne číslo	
	objekt	SO-01 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA - stavebné úpravy				dátum 06.2022	
	stavba	AB VRANOV - stavebné úpravy vnútorných priestorov				účel VYBER Z., REAL.	
						formát 2xA4	
	obsah	MONTÁŽNA SCHÉMA - VODOVOD			mierka 1:100	kópia číslo	výkres číslo 06