PRIEVLAK P13

DLŽKA = 2,25bm
M 1:10



3500
66 øR12–3500–4ks
3000
67 øR8–3000–4ks

VENIEC V105

DLŽKA = 4,3bm
M 1:10



7000
77 øR12–7000–4ks
6000
78 øR8–6000–2ks

VENIEC V106

DLŽKA = 8,0bm
M 1:10



PRIEVLAK P16

DLŽKA = 2,6bm
M 1:10



VENIEC V201

DLŽKA = 17,8bm
M 1:10



53 øR8–1100–88ks
21000
83 øR14–21000–4ks
20000
84 øR8–20000–2ks

VENIEC V202

DLŽKA = 8,2bm
M 1:10



56 øR8–1000–36ks
12000
54 øR12–12000–4ks
12000
55 øR8–12000–2ks

PRIEVLAK P24

DLŽKA = 1,7bm
M 1:10



62 øR8–1100–12ks
4500
60 øR12–4500–6ks
4000
61 øR8–4000–2ks

PRIEVLAK P25

DLŽKA = 2,85bm
M 1:10



56 øR8–1000–28ks
5000
63 øR14–5000–8ks
4200
64 øR8–4200–2ks

VENIEC V301

DLŽKA = 53,5bm
M 1:10

85 øR8–920–212ks
72000
86 øR16–72000–6ks

VENIEC V302

DLŽKA = 20,7bm
M 1:10

85 øR8–920–82ks
24000
87 øR12–24000–6ks

VENIEC V303

DLŽKA = 8,2bm
M 1:10

88 øR8–820–32ks
12000
89 øR12–12000–4ks

PRIEVLAK P31 A P32

DLŽKA = 9,1bm
M 1:10



90 øR8–1020–60ks
12000
91 øR12–12000–8ks

VÝSTUŽ NÁSTUPNÉHO RAMENA SCHODISKA

POČET = 2ks
M 1:25



ROZDELOVACIA VÝSTUŽ O MNOŽSTVE 10øR10/m PRI OBIDVOCH POVRCHOCH

400
90
400
6 øR10–890–2x36ks

VÝSTUŽ PRE PREPOJENIE KONCOV HORNEJ A DOLNEJ ROZDELOVACEJ VÝSTUŽE NA OBIDVOCH STRANÁCH SCHODISKOVÉHO RAMENA (2ks POLOŽKY Č. 5 A 2ks POLOŽKY Č. 6 BUDÚ SPOLU VYTVÁRAŤ UZATVORENÝ STRMEŇ)

V PRVOM NÁSTUPNOM RAMENE NA ÚROVNI PRÍZEMIA POLOŽKY Č. 1, 2 A 3 NÁLEŽITE TVAROVO UPRAVIŤ ZAKOTVIŤ DO ZÁKLADU

VÝSTUŽ VÝSTUPNÉHO RAMENA SCHODISKA

POČET = 2ks
M 1:25



ROZDELOVACIA VÝSTUŽ O MNOŽSTVE 10øR10/m PRI OBIDVOCH POVRCHOCH

400
90
400
6 øR10–890–2x96ks

VÝSTUŽ PRE PREPOJENIE KONCOV HORNEJ A DOLNEJ ROZDELOVACEJ VÝSTUŽE NA OBIDVOCH STRANÁCH SCHODISKOVÉHO RAMENA (2ks POLOŽKY Č. 5 A 2ks POLOŽKY Č. 6 BUDÚ SPOLU VYTVÁRAŤ UZATVORENÝ STRMEŇ)

POZNÁMKY:

- TRIEDA BETÓNU C25/30–XC1(SK)–Cl 0,4–Dmax16–S3
- TRIEDA BETONÁRSKEJ OCELE B 500A (10505)
- KRYTIE VÝSTUŽE 25mm
- VÝSTUŽ JE KÓTOVANÁ NA OSOVÉ VZDIALENOSTI
- ROHOVÉ A T–SPOJE PREVIAZAŤ PODĽA DETAILU NA VÝKRESE ST–08
- V PRÍPADE POTREBY STYKOVANIA VÝSTUŽE PRESAHOM URČIŤ DĽŽKU PRESAHU AKO 50–NÁSOBOK PRIEMERU STYKOVANÉHO PRÚTA
- PRESTUPY A PRIERAZY CEZ STĽPY, PRIEVLAKY A VENCE NIE SÚ POVOLENÉ
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ ALEBO POCHYBNOSTÍ KONTAKTOVAŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA
- AKÉKOĽVEK ZMENY NA NOSNEJ KONŠTRUKCII JE POTREBNÉ PÍSOMNE ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM STATIKY

Ing. Jozef HÝROŠ
Konská 291, 032 04 Liptovský Ondrej
tel.: 0948 042 717
e–mail: j.hyros@gmail.com

Názov stavby:	Prestavba centrálnej kotolne psychiatrickej liečebne Samuela Bluma na polyfunkčný objekt		
Stavebník:	Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci	Dátum:	12/2015
Miesto stavby:	parcela č. 370/12 KN–C; katastrálne územie Plešivec	Mierka:	1:25, 1:10
Stupeň projektu:	RP / Profesia: Statika	Formát:	A2 (4xA4)
Vypracoval:	Ing. Jozef Hýroš	Číslo výkresu:	ST–09
Zodp. projektant:	Ing. Jozef Hýroš		
Názov výkresu:	Výkres výstuže vencov časť 2/2; schody		