

LEGENDA :

- SW — TROJPÓLOVÝ VYPÍNAČ, SÚČASŤ DODÁVKY
- A — OVLÁDAČ, typ: CP 19 RT
- B — OVLÁDAČ, typ: CP 10 RT
- KM113 — KOMUNIKAČNÝ MODUL, typ: KM113
- KÁBLOVÝ ROZVOD, vid' Zoznám káblových vedení,

SIEŤ: 3/N,PE, AC, 50Hz, 400 / 230 V, TN - C - S

1: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNYCH PODMIENKACH (základná ochrana):
/Ochrana pred priamym dotykom / čl.411.2:
A.1 - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤ
A.2 - ZÁBRANOU ALEBO KRYTMI
2: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V PODMIENKACH PORUCHY
/Ochrana pred nepriamym dotykom / čl.411.3:
411.4 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI - TN
3: DOPLNKOVÁ OCHRANA PRE ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM čl. 415
415.1 - PRÚDOVÝ CHRÁNIČ
415.2 - DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

STN 33 2000-4-41: 2007

PARE č.:

Zodp. projektant:	ING. JÁN KUNDRÁT		**ING. JÁN KUNDRÁT** PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ AUTORIZOVANÝ INŽINIER Ul. SAMA CZABÁNA č. 4 048 01 ROŽŇAVA
Vypracoval a kreslil:	ING. JÁN KUNDRÁT		
Okres: ROŽŇAVA		OÚ: PLEŠIVEC	
INVESTOR:	**PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA** SAMUELA BLUMA V PLEŠIVCI		Formát : 4 x A4
			Účel : **PpSP**
STAVBA :	PRESTAVBA CENTRÁLNEJ KOTOLNE PSYCHIATRICKEJ LIEČEBNE SAMUELA BLUMA NA POLYFUNKČNÝ OBJEKT		Dátum : IX. 2015
			Arch.číslo : JK-665-6/15
DRUH VÝKR. :	**ELEKTROINŠTALÁCIA - VZDUCHOTECHNIKA** **PRÍZEMIE - kuchyňa. jedáleň**		Mierka : 1 : 50 Čís.výkr. : **E-06.**