

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA: " RO-01 "

TYPIZOVANÝ ROZVÁDZAČ POD OMIETKU - Eaton Electric

Typ: BP-U-600/7-C-W, 96 modulový

ROZMER: 600 x 700 x 247 mm (šxvxh)

PRÍVOD: ZDOLA

VÝVODY: ZHORA

KRYTIE: IP30 / IP20

$I_n = 250 \text{ A}$, $I_k = 5,42 \text{ kA}$

SIEŤ: 3/N,PE, AC, 50Hz, 3x400 / 230 V, TN - C - S

1: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNYCH PODMIENKACH (základná ochrana):

/Ochrana pred priamym dotykom / čl.411.2:

A.1 - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤ

A.2 - ZÁBRANOU ALEBO KRYTMI

2: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V PODMIENKACH PORUCHY

/Ochrana pred nepriamym dotykom / čl.411.3:


411.4 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI - TN

3: DOPLNKOVÁ OCHRANA PRE ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM čl. 415

415.1 - PRÚDOVÝ CHRÁNIČ

STN 33 2000-4-41: 2007

PARE č.:

Zodp. projektant:	ING. JÁN KUNDRÁT		ING. JÁN KUNDRÁT PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ AUTORIZOVANÝ INŽINIER Ul. SAMA CZABÁNA č. 4 048 01 ROŽŇAVA	
Vypracoval a kreslil:	ING. JÁN KUNDRÁT			
Okres: ROŽŇAVA	OÚ: PLEŠIVEC			
INVESTOR:	PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SAMUELA BLUMA V PLEŠIVCI	Formát :		3 x A4
		Účel :		PpSP
STAVBA :	PRESTAVBA CENTRÁLNEJ KOTOLNE PSYCHIATRICKEJ LIEČEBNE SAMUELA BLUMA NA POLYFUNKČNÝ OBJEKT	Dátum :		IX. 2015
		Arch.číslo :		JK-665-7/15
DRUH VÝKR. :	ROZVÁDZAČ: "RO-01" - hlavný rozvádzač	Mierka :	Čís.výkr. :	
		-	E-07.	