



ČÍSLO ZARIAD.	TECHNOL. ZARIADENIE	POČET ks	VÝKON kW	NAPÄTIE V	typ
0.05	KUCHYŇA, VÝDAJ STRAVY				
5	CHREBÁČ, TANEROV S DVOMA ZÁSOBNÍKMI	1	1,6 kW	230 V	F15
6	CHREBÁČ, JEDÁL. - JEDNÁ VÁNA	1	3,0 kW	230 V	F10
0.05	KUCHYŇA, KONVEKTOMATY A ŠOKOVANIE				
15, 16	KONVEKTOMAT AirSteam	2	25,0 kW	3x400 V	F29
14	ODSAVAC PARI				
13a	ŠOKOVÝ SCHLADZOVAC / ZARAZOVAC	1	0,8 kW	230 V	F10
0.05	KUCHYŇA, VARNÝ BLOK				
20, 21	PLYNOVÁ SKLOPNÁ PANVICA B0	2	0,3 kW	230 V	F11
22, 23	PLYNOVÝ KOTOL 100 - 150 l	2	0,2 kW	230 V	F11
100	PLYNOVÝ KOTOL 100 - 150 l	1	0,2 kW	230 V	F11
17	ODSAVAC PARI - ZÁVESNÝ				
0.05	KUCHYŇA, ČISTÁ PRÍPRAVA MÄSA				
11	CHLADIACI STÖL	1	0,34 kW	230 V	F10
0.05	KUCHYŇA, ČISTÁ PRÍPRAVA ZELENINY				
9	CHLADIACI STÖL	1	0,34 kW	230 V	F10
0.05	UMÝVANIE KUCHYŇSKÉHO RIADU				
33	TELESKOPICKÁ UMÝVACIA RIADU	1	9,9 kW	3x400 V	F29
0.05	MÜČNA PRÍPRAVA				
25	UNIVERZÁLNY STROJ NA MIEŠANIE - 60 l s prísl.	1	2,2 kW	3x400 V	F29
0.07	RAJAJKOVÁ PRÍPRAVA				
30	CHLADIČKA S401	1	0,3 kW	230 V	F15
0.21	HRUBÁ PRÍPRAVA MÄSA				
43a	MÄSNO MLÝNČEK - 300 kg/hod	1	1,1 kW	230 V	F15
0.21	CHLADIACI SKLAD				
44	MRAZNIČKA S131	3	0,3 kW	230 V	F15
45	CHLADIČKA S401	5	0,3 kW	230 V	F15
0.24	PRÍJEM TOVARU				
A	PLÖŠNOVÁ VÁHA DIGITÁLNA	1	0,3 kW	230 V	F15
0.25	HRUBÁ PRÍPRAVA ZEMLIAKOV A ZELENINY				
47	ŠKRABKA NA ZEMLIAKY NEREZOVÁ	1	0,6 kW	3x400 V	F29
0.34	VÝKLAP VAJEC				
101	CHLADIČKA S361	1	0,8 kW	230 V	F15
SPOLU:			74,68 kW		

#### LEGENDA :

- ZÁSUŠKA JEDNOFÁZOVÁ, S VIEČKOM 16A, 230V, typ: 5518A-2998B, IP44, ABB - TANGO
- ZÁSUŠKA TROJFÁZOVÁ, 16A, 400V, typ:
- TROJPOLOVÝ VYPÍNAČ, 16A, 400V, typ: S16JP, IP65
- TROJPOLOVÝ VYPÍNAČ, 63A, 400V, typ: S63JP, IP65
- SPORÁKOVÁ PRÍPOJKA, 16A, 400V, typ: 3425A-03340B, IP20, ABB

- KÁBLOVÝ ROZVOD, vZ Zoznam káblových vedení
- JEDNOFÁZOVÝ ZÁSUŠKOVÝ KÁBLOVÝ ROZVOD, vZ Zoznam káblových vedení
- TROJFÁZOVÝ KÁBLOVÝ ROZVOD, vZ Zoznam káblových vedení

SIET: 3/N/PE, AC, 50Hz, 400 / 230 V, TN - C - S

1. OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNYCH PODMIENKACH ( základná ochrana ):
- Ochrana pred priamym dotykom / 0.411.2:
- A.1 - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ
- A.2 - ZÁBRANOU ALEBO KRYTÍMI
2. OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V PODMIENKACH PORUCHY
- Ochrana pred nepriamym dotykom / 0.411.3:
- 411.4 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI - TN
3. DOPLŇKOVÁ OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM 0.415
- 415.1 - PRUŽNÝ CHRÁNAC
- 415.2 - DOPLŇKOVÉ OCHRANÉ POSPÁJANIE

STN 33 2000-4-41: 2007

PÁRE L:

Zodp. projektant:	ING. JÁN KUNDRÁT	ING. JÁN KUNDRÁT	
Vypracoval a kreslil:	ING. JÁN KUNDRÁT	AUTORIZOVANÝ INŽINIER	
Okres: ROŽŇAVA	OU: PLEŠÍVEC	ÚL: SAMBA CZÁŠANA E. 4	048 01 ROŽŇAVA
INVESTOR:	PSYCHIATRICKÁ LIEČEBNÁ SAMUELA BLUMA V PLEŠÍVCI	Formát:	8 x A4
STAVBA:	PRESTAVBA CENTRÁLNEJ KOTOLNE PSYCHIATRICKÉJ LIEČEBNE SAMUELA BLUMA NA POLYFUNKČNÝ OBJEKT	Účel:	PpSP
DRUH VÝK.:	ELEKTROINŠTALÁCIA - KUCHYŇA TECHNOLOGICKÝ ROZVOD	Dátum:	IX. 2015
		Arch.číslo:	JK 665-5/15
		Merka:	Čís. výk.: E-05.
		1: 50	