

PRÍLOHA VONKAJŠÍCH VPLYVOV

Kód	Vonkajší vplyv	Priestor označenie miestnosti / druh priestoru			
		Kancelárie chodba	Sklad	Soc. priestory	Mimo objektu
A - Prostredie					
AA	Teplota okolia	AA5	AA5	AA5	AA3, 5
AB	Atmosférické podmienky	AB5	AB5	AB5	AB7,8
AC	Nadmorská výška	AC1	AC1	AC1	AC1
AD	Výskyt vody	AD1	AD1	AD2	AD3
AE	Výskyt cudzích pevných telies	AE1	AE1	AE1	AE3
AF	Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF1	AF1	AF3	AF2
AG	Mechanické namáhanie - nárazy	AG1	AG1	AG1	AG1
AH	Vibrácie	AH1	AH1	AH1	AH1
AK	Výskyt rastlín alebo plesní	AK1	AK1	AK1	AK1
AL	Výskyt živočíchov	AL1	AL1	AL1	AL1
AM	Elektromagnetická, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie	AM1	AM1	AM1	AM1
AN	Slnéčné žiarenie	AN1	AN1	AN1	AN3
AP	Seizmické účinky	AP1	AP1	AP1	AP1
AQ	Búrková činnosť	-	-	-	AQ3
AR	Pohyb vzduchu	AR1	AR1	AR1	-
AS	Vietor	-	-	-	AS2
AT	Snehová pokrývka	-	-	-	AT1
AU	Námraza	-	-	-	AU2
B - Využitie objektu					
BA	Schopnosť osôb	BA1	BA1	BA1	BA1
BB	Odpor tela	BB1	BB1	BB3	BB2
BC	Kontakt osôb s potenciálom zeme	BC1	BC1	BC1	BC2
BD	Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD1	BD1	BD1	BD1
BE	Povaha spracovaných a skladovaných látok	BE1	BE1	BE1	BE1
C - Konštrukcia objektu					
CA	Stavebné materiály	CA1	CA1	CA1	CA1
CB	Konštrukcia stavby	CB1	CB1	CB1	CB1
Ďalšie vplyvy, poznámky				+ zóny 0-1-2 STN 33 2000-7-701	