


ULOŽENIE KÁBLA V TERÉNE



-  Svetidlo výbojkové 50W Phillips Malaga
E01
Stožiar h=6m, valcový, stupňovitý, s uzemnením
Stožiarová svorkovnica
Vzdialenosť stožiaru od chodníka = 0,5m
-
-  Kábel AYKY-J 4x16mm²
vedený v chráničke v zemi,
pod káblom viest FeZn ø10
(pospájanie a uzemnenie stožiarov)
-  Demontáž svetidla a stožiaru

V zmysle vyhlášky MPSVR č. 147/2013 Zb. pred začatím výkopových prác treba požiadať správcu podzemných inžinierskych sietí o presné vytýčenie jestvujúcich rozvodov v záujmovom území, aby nedošlo k ich prípadnému poškodeniu. Pri súbahu, alebo križovaní kábla NN s inými podzemnými rozvodmi treba dodržať príslušné odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005 a zákona 656/2004 Z.z. Pri koreňoch stromov kopaj ručne.

Minimum values (mm)		10	25	50	100	200	500	1000	2000	5000	10000
Pace 600	Open	50	200	500	1000	2000	5000	10000	20000	50000	100000
	Indoor	50	200	500	1000	2000	5000	10000	20000	50000	100000
Pace 2000	Open	200	200	500	1000	2000	5000	10000	20000	50000	100000
	Indoor	200	200	500	1000	2000	5000	10000	20000	50000	100000

ZAISTENIE BEZPEČNOSTI V SÓLADE S STN EN 61140:
Ochranné opatrenie:
Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007
kap. 411: Samočinné odpojenie napájania:
411.2: ZÁKLADNÁ OCHRANA:
A.1. Základná izolácia živých častí.
A.2. Zábrany alebo kryty.
411.3: OCHRANA PRI PORUČHE:
411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie.

Neoddelite?nou súčasťou projektovej dokumentácie je technická správa!

HL. ARCHITEKT:	Ing. Boris Aresta	 Edecon, s.r.o. Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb • elektrické a elektronické systémy •	FRANCISO 9/1543 • office@edecon.sk • 0908 794 718 DRUH PROJEKTU: TZB, ELEKTO • SILNOPRUD STUPEN PD:DSP+RP DÁTUM: 07/2015 MIERKA: 1:2000 FORMÁT: A4 ČÍS. ZAK.: 151036REML	INDEX
ZODP. PROJ.:	Ing. Milan Chorvaťovič			
VYPRACOVAL:	Ing. Milan Chorvaťovič			
KRESLIL:	Ľuboš Jamrich			
INVESTOR:	mesto Nitra			
NÁZOV STAVBY:	CYKLOTRASA WILSONOVO NÁBREŽIE			
MIESTO STAVBY:	(Univerzitný most) – Mostná ul. – Jesenského ul. (park Sihof)			
NÁZOV VÝKRESU:	SO VEREJNÉ OSVETLENIE VEREJNÉ OSVETLENIE SITUÁCIA ČASŤ 4		ARCHÍVNE ČÍSLO: R1036-E04	
			POČET LISTOV: 1	POR. ČÍ. LISTU: