



MESTO NITRA

Mestský úrad v Nitre

Všetkým záujemcom

V Nitre dňa 29.05.2018

VEC

Vysvetlenie č. 3 zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie- Univerzitný most-Jesenského** (VVO č. 81/2018 zo dňa 25.04.2018 pod č. 5782 – WYP)

Verejný obstarávateľ zistil rozpor odpovede na otázku č. 3 uvedenú vo zverejnenom vysvetlení č. 2 (zo dňa 22.5.2018).

Verejný obstarávateľ pre odstránenie akýchkoľvek pochybností poskytuje vysvetlenie /opravuje vysvetlenia č. 3

Zverejnené otázka č. 3:

„V poskytnutom výkaze výmer objektu "Dopravné plochy" je uvedená položka č. 61 "Opora z dielov z pásoviny" rozmerov 200/1000/5 mm v počte 15,762 t a k tomu prislúchajúca položka č. 60 "Osadenie obrubníka" v množstve 2066,9 m. V rámci pokládky obrubníkov je vypoložovaný materiál pod položkou č. 62 "Obrubník parkový" v počte 79,689 ks. Na základe dodanej projektovej dokumentácie je vo vzorovom priečnom reze vyšpecifikovaná bočná ocel'ová pásovina rozmerov 200/1000/30 mm. Môže verejný obstarávateľ zosúladiť rozmery ocel'ovej pásoviny a zároveň upraviť celkové množstvo materiálu na základe požiadavky pokládky 2066,9 m obrubníkov?“

Správna odpoveď verejného obstarávateľa:

Pre správne zrealizovanie konštrukcie je potrebné počítať s ocel'ovou pásovinou s hrúbkou min. 5 mm.

Verejný obstarávateľ týmto zároveň oznamuje, že predĺži lehotu na predkladanie ponúk tak, aby potenciálni dodávatelia dokázali pri príprave ponúk zapracovať túto zmenu. Príslušné oznámenia verejný obstarávateľ uverejní aj v časti Dokumenty.

Verejný obstarávateľ sa ospravedľňuje za chybu, vznikla omylom (preklepom).

S úctou

v. r.
Marcela Turčanová
Osoba poverená realizáciou procesu VO