


LEGENDA

typ	NAZOV
● SP	SVORKA PRE PRIPOJENIE VERTIKÁLNYCH STLPOV –Svorka pripojovacia Dehn 372 140
● SP	SVORKA PRE PRIPOJENIE HORIZONTÁLNYCH NOSNÍKOV –Svorka pripojovacia Dehn 372 140
● BS	SVORKA PRE PRIPOJENIE ZÁBRADLIA –Svorka pripojovacia Dehn 372 140
● ST	SVORKA PRE PRIPOJENIE TIAHLA –Svorka pripojovacia Dehn 372 140
○ SU	Spojovacia svorka vodiča a pásika 30x4 Dehn 308 026
○ SZ	SKÚŠOBNÁ SVORKA Dehn 450 001 (+ štítok+uholník+držiak)

POZNÁMKY

- Podľa STN EN 62305-2 bol objekt zaradený do LPS IV a LPL IV
- Bleskozvod je vypracovaný podľa súboru noriem STN EN 62305 pre LPS triedy IV, ochrana ochranným uhlom.
- Kovové ukotvenia nosníkov a zavetrenie pripojiť na bleskozvodovú sústavu svorkami
- Kovová konštrukcia veže, nosníky a zábradlie budú využité ako náhodné zberacie vedenie, vertikálne stĺpy ako budú využité ako náhodné zvody.
- Uzemnenie je riešené podľa STN 33 2000-5-54:2012 a STN EN 62305-3 uzemňovač typu B ako kombinácia základového uzemňovača a obvodového uzemňovača
- Vodiče na uzemnenie: ocelové kotvy do skaly, FeZn pásik v základoch a v zemi.
- Na stavbe budú umiestnené tabuľky podľa STN EN 62305: "POZOR! Pri búrke je zakázané zdržovať sa pri zvodoch do vzdialenosti 3 metrov!"
- Na stavbe budú umiestnené tabuľky podľa STN EN 62305: "POZOR! Nebezpečie blesku. Nevstupujte za búrky! Pri búrke opustite priestor!"
- Skúšobné svorky chrániť uholníkom z FeZn 50x50mm do výšky 1,8m nad terénom
- Skúšobné svorky a označovacie štítky sa inštalujú vo výške cca 0,6 až 1,8 m nad upraveným terénom
- Obvodový uzemňovač minimálne v 0,7 m hĺbke
- Na najvyššom podlaží bola vypočítaná hodnota preskokovej vzdialenosti s=50cm.

REV.Č. NÁZOV ZMENY				MENO – PODPIS	DÁTUM
VYPRACOVAL DRAWN BY G. Rusová	ZODP.PROJEKTANT RESPONSIBLE DESIGNER Ing. S. Mikuš	KONTROLOVAL CHECKED BY	ZODP.PROJ.STAVBY MAIN DESIGNER	 DUBROVAY, s.r.o. tel.: +421 903 414 253 www.dubrovay.sk, info@dubrovay.sk	FORMÁT 4 A4 DÁTUM 26.05.2022 STUPEŇ P MIERKA 1:100 ZÁK.Č. 2205 – 22073 ARCHÍVNE ČÍSLO 22073 Č.VÝKRESU 504
MIESTO STAVBY	Trnava				
INVESTOR	Mesto Trnava	Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava			
Kat. územie Trnava Parcela: 10182/1, 10181/1,10180					
Bleskozvod a uzemnenie					
Pohľady na vežu					